

※(内容及び数量は、現状と異なる可能性があります。現状については設備資料3で確認してください。)

■空調設備関係

対象設備	概要	数量	仕様	法定	業務	保守管理内容	回/年	備考
1 空調設備	高効率ヒートポンプユニット	1 組	冷106kw×5 暖100kw×2		○	外観・機能・総合	2	
	冷水ポンプ	2 台	760l/min×200Pa×5.5kW		○	外観・機能・総合	2	
	温水ポンプ	2 台	760l/min×200Pa×5.5kW		○	外観・機能・総合	2	
	膨張タンク、ヘッダー				○	外観・機能・総合	1	
	膨張タンク	1 基	密閉式 タンク内容量 13.1L					
	膨張タンク	1 基	密閉式 タンク内容量 205.8L					
	温水(往)一次ヘッダー	1 基	300φ×4500L					
	温水(往)二次ヘッダー	2 基	300φ×2500L					
	温水(還)一次ヘッダー	1 基	300φ×4200L					
	冷水(往)一次ヘッダー	1 基	300φ×4500L					
	冷水(往)一次ヘッダー	2 基	300φ×2500L					
	冷水(還)一次ヘッダー	1 基	300φ×4200L					
	空調調和機	11 台/計		○	○	外観・機能・総合・清掃・測定	6	フィルター定期、環境測定6回/年
	空調調和機	1 台	インバーター型、コンパクト型 冷却123.0kw 加熱91.0kw					中性性能フィルター、アルカリ酸収着フィルター
	空調調和機	1 台	インバーター型、コンパクト型 冷却65.0kw 加熱28.0kw					交換 1回/年
	空調調和機	1 台	インバーター型、コンパクト型 冷却53.0kw 加熱23.0kw					
	空調調和機	1 台	インバーター型、コンパクト型 冷却27.0kw 加熱16.0kw					
	空調調和機	7 台	天井埋込型 冷却20.0kw 加熱13.0kw					
	変風量制御装置	8 台			○	外観・機能・総合	1	
	空冷ヒートポンプエアコン	39 台/計		○	○	外観・機能・総合・清掃・測定	6	フィルター定期、環境測定6回/年
	マルチ	1 台	室外機 冷房56.0kw 暖房63.0kw					
	マルチ(利休展示室)	3 台	隠蔽型 冷房14.0kw 暖房16.0kw					
	マルチ(同シアター)	1 台	隠蔽型 冷房14.0kw 暖房16.0kw					
	マルチ	1 台	室外機 冷房33.5kw 暖房37.5kw					
	マルチ(事務室)	2 台	4方向型 冷房11.2kw 暖房12.5kw					
	マルチ(館長室)	1 台	1方向型 冷房3.6kw 暖房4.0kw					
	マルチ(応接室)	1 台	1方向型 冷房4.5kw 暖房5.0kw					
	マルチ	1 台	室外機 冷房33.5kw 暖房37.5kw					
	マルチ(講座室1)	2 台	隠蔽型 冷房7.1kw 暖房8.0kw					
	マルチ(講座室2)	2 台	隠蔽型 冷房7.1kw 暖房8.0kw					
	マルチ(講師控室)	1 台	1方向型 冷房2.8kw 暖房3.2kw					
	マルチ	1 台	室外機 冷房56.0kw 暖房63.0kw					
	マルチ(立礼)	1 台	隠蔽型 冷房22.4kw 暖房25.0kw					
	マルチ(土縁)	1 台	隠蔽型 冷房14.0kw 暖房16.0kw					
	マルチ(広間1)	1 台	隠蔽型 冷房5.6kw 暖房6.3kw					
	マルチ(広間2)	1 台	隠蔽型 冷房5.6kw 暖房6.3kw					
	マルチ(待合)	1 台	隠蔽型 冷房7.1kw 暖房8.0kw					
	マルチ(小間)	1 台	隠蔽型 冷房4.5kw 暖房5.0kw					
	マルチ	1 台	室外機 冷房28.0kw 暖房31.5kw					
	マルチ(利休・外気処理)	2 台	隠蔽型 冷房14.0kw 暖房16.0kw					
	マルチ	1 台	室外機 冷房28.0kw 暖房31.5kw					
	マルチ(茶室・外気処理)	2 台	隠蔽型 冷房14.0kw 暖房16.0kw					
	ペア(控室1)	1 台	1方向型 冷房3.6kw 暖房4.0kw					
	ペア(控室2)	1 台	1方向型 冷房3.6kw 暖房4.0kw					
	ペア(控室3)	1 台	1方向型 冷房3.6kw 暖房4.0kw					
	ペア(控室4)	1 台	1方向型 冷房3.6kw 暖房4.0kw					
	ペア(実習室)	1 台	1方向型 冷房3.6kw 暖房4.0kw					
	ペア(控室)	1 台	4方向型 冷房7.1kw 暖房8.0kw					
	ツイン(図書情報室)	1 台	4方向型 冷房11.2kw 暖房12.5kw					
	ツイン(荷捌室)	1 台	4方向型 冷房11.2kw 暖房12.5kw					
	ツイン(準備室)	1 台	4方向型(中温) 冷房14.0kw 暖房16.0kw					
	ペア(EVホール)	1 台	4方向型(中温) 冷房7.1kw 暖房8.0kw					
	防火ダンパー類			○	○	外観・機能・総合	2	総合点検1回/年
2 換気設備	全熱交換器	18 台	カセット型(マイコンタイプ)	○	○	外観・機能・総合・清掃・測定	6	フィルター定期、環境測定6回/年
	送風機	26 台	スレートシロッコファン(消音型)		○	外観・機能・総合	2	
		14 台	天井扇			外観・機能・総合・清掃	1	
	除塩フィルター	3 台	ダクト接続型		○	外観・機能・総合	1	フィルター交換 1回/年
	防火ダンパー類			○	○	外観・機能・総合	1	総合点検1回/年
3 自動制御設備	中央監視設備				○	外観・機能・総合	4	