

ガス式ビル用マルチエアコン

機器番号	系統	型式	台数	機種	コイル能力		電源			ガス		エンジン 出力 kW	送風機			設置階	備考
					冷却能力 kW	加熱能力 kW	φ	V	消費電力 kW (冷房/暖房)	種別	消費量 kW (冷房/暖房)		送風量 CMH	機外静圧 Pa	kW 以下		
GHP-1	GHP系統1	冷暖切替形	1	室外機	56.0	63.0	3	200	0.92 / 0.63	13A	44.6 / 43.6	12.4	19140	-	0.33+0.44	1階	基礎建築工事
-A	1階 更衣室 (2)	天井カセット形4方向	1	室内機	7.1	8.0	1	200	0.08 / 0.07				1200		0.056	1階	
-B	1階 更衣室 (1)	天井カセット形4方向	2	室内機	4.5	5.0	1	200	0.05 / 0.04				870		0.056	1階	
-C	1階 管理入室	天井カセット形4方向	1	室内機	2.8	3.2	1	200	0.04 / 0.03				750		0.056	1階	
-D	1階 審判員室	天井カセット形4方向	1	室内機	7.1	8.0	1	200	0.08 / 0.07				1200		0.056	1階	
-E	1階 医師室	天井カセット形4方向	1	室内機	2.8	3.2	1	200	0.04 / 0.03				750		0.056	1階	
-F	1階 医師控室	壁掛形	1	室内機	3.6	4.0	1	200	0.03 / 0.04				540		0.040	1階	
-G	1階 審判控室	壁掛形	1	室内機	3.6	4.0	1	200	0.03 / 0.04				540		0.040	1階	
-H	1階 来賓室	壁掛形	1	室内機	4.5	5.0	1	200	0.02 / 0.02				720		0.043	1階	
-I	1階 チケット売場	壁掛形	1	室内機	2.8	3.2	1	200	0.03 / 0.03				480		0.040	1階	
-J	2階 多目的室	天井カセット形4方向	1	室内機	4.5	5.0	1	200	0.05 / 0.04				870		0.056	2階	
-K	2階 授乳室	壁掛形	1	室内機	2.8	3.2	1	200	0.03 / 0.03				480		0.040	2階	
GHP-2	GHP系統2	冷暖切替形	1	室外機	56.0	63.0	3	200	0.92 / 0.63	13A	44.6 / 43.6	12.4	19140	-	0.33+0.44	1階	基礎建築工事
-A	1階 更衣室 (3)	天井カセット形4方向	2	室内機	4.5	5.0	1	200	0.05 / 0.04				870		0.056	1階	
-B	1階 更衣室 (4)	天井カセット形4方向	1	室内機	7.1	8.0	1	200	0.08 / 0.07				1200		0.056	1階	
-C	1階 本部室	天井カセット形4方向	2	室内機	7.1	8.0	1	200	0.08 / 0.07				1200		0.056	1階	
-D	1階 記録室	壁掛形	1	室内機	5.6	6.3	1	200	0.03 / 0.04				900		0.043	1階	
-E	1階 放送室	壁掛形	1	室内機	7.1	8.0	1	200	0.05 / 0.06				1140		0.043	1階	
-F	1階 記者室	壁掛形	1	室内機	7.1	8.0	1	200	0.05 / 0.06				1140		0.043	1階	
GHP-3	GHP系統3	冷暖切替形	1	室外機	35.5	40.0	3	200	0.72 / 0.53	13A	32.0 / 29.6	7.9	14040	-	0.89x2	1階	基礎建築工事
-A	1階 会議室1	天井カセット形4方向	2	室内機	4.5	5.0	1	200	0.05 / 0.04				870		0.056	1階	
-B	1階 会議室2	天井カセット形4方向	2	室内機	4.5	5.0	1	200	0.05 / 0.04				870		0.056	1階	
-C	1階 小会議室	天井カセット形4方向	1	室内機	2.8	3.2	1	200	0.04 / 0.03				750		0.056	1階	
-D	1階 事務室	天井カセット形4方向	2	室内機	7.1	8.0	1	200	0.08 / 0.07				1200		0.056	1階	
R1	一括ON-OFFリモコン	1階 事務室に設置	1組				1	100								1階	

【GHP共通】

※1. 能力及び消費電力は、JIS B 8627 に規定された定格条件による

※2. 室外機インバーター機能付とし防振ゴム及び防雪フードを付属する

※3. 室内機にはワイヤードリモコン・防振吊ハンガー・ドレンアップ・フィルターを付属する（フィルターは予備100%）

※4. 内外装リ配線・リモコン配管・配線・一括ON-OFFリモコン配管・配線全て本工事を含む