

工事件名： 原池公園野球場照明塔初期保守点検業務（運用開始～4年程度）

見積条件書

- ・ 現場事務所の設営及び使用料は含んでおりません。
- ・ 工事用電力、上下水使用料は含んでおりません。
- ・ 労災保険関係の手続き及び費用は含んでおります。
- ・ 社会保険費用は含んでおります。
- ・ 安全施設費及び場内警備は含んでおりません。
- ・ 不具合箇所の補修作業は見込んでおりません。
- ・ 夜間の照度測定及び鉄塔内部・上部の点検は含んでおりません。

※保守点検業務内容

- ・ 夜間照明制御盤2次側以降の絶縁・電圧測定
- ・ 各照明回路ごとの点灯確認

工事件名： 原池公園野球場照明塔中期保守点検業務（運用開始から5～8年程度）

見積条件書

- ・ 現場事務所の設営及び使用料は含んでおりません。
- ・ 工事用電力、上下水使用料は含んでおりません。
- ・ 労災保険関係の手続き及び費用は含んでおります。
- ・ 社会保険費用は含んでおります。
- ・ 安全施設費及び場内警備は含んでおりません。
- ・ 不具合箇所の補修作業は見込んでおりません。
- ・ 夜間の照度測定は含んでおりません。

※保守点検業務内容

- ・ 夜間照明制御盤2次側以降の絶縁・電圧測定
- ・ 各照明回路ごとの点灯確認
- ・ 鉄塔上部・内部での器具取付状況目視確認
- ・ 鉄塔上部・内部でのケーブル劣化状況目視確認