

# 空調用自動制御機器点検仕様書

## 1. 点検対象系統

・ 自動制御機器	1 式
・ 熱源廻り制御	1 式
・ 大アリーナ系統空調機制御	1 式
・ 小アリーナ系統空調機制御	1 式
・ 計測系統	1 式
・ ピット給排気ファン制御	1 式
・ 機械室(1)排気ファン制御	1 式
・ 中央監視装置本体	1 式
・ 中央監視装置周辺機器	1 式

## 2. 点検・調整の実施方法

### 空調自動制御系統

- ・ 年 1 回の総合点検整備を行う。
- ・ 年 1 回の切替点検を行う。
- ・ 総合点検整備とは自動制御機器単体精密点検及び制御ループにおける総合作動点検を行うものとする。
- 又、緊急要請時の点検調整作業も含む。

## 3. 別途項目

- ・ 点検の結果、取替が必要となった機器代、部品代並びに取替作業費。
- ・ 設備機器本体及び附属品の保守作業。
- ・ インバータ装置本体の点検。
- ・ この契約以降に追加された自動制御設備の点検調整。

以上