

原池公園体育館熱源設備点検報告書

| | | | |
|-----------------------|---------------|------|--|
| 建物名称 | 原池公園体育館 | 御了承印 | |
| 点検年月日 | 2020年6月23日(火) | 点検者 | |
| 点検の結果を下記の通り御報告申し上げます。 | | | |

吸収式冷温水発生機点検表

吸収式冷温水発生機

| | R-1 | R-2 | R-3 |
|---|----------|----------|----------|
| 点検時間 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 運転状態(冷房・暖房) | 冷房 | 冷房 | 冷房 |
| 高温再生器温度 | 131℃ | -℃ | -℃ |
| 排ガス温度 | 183℃ | -℃ | -℃ |
| 冷温水系入口温度 | -℃ | -℃ | -℃ |
| 冷温水系出口温度 | 11.3℃ | -℃ | -℃ |
| 冷却水系入口温度 | 28.8℃ | -℃ | -℃ |
| 冷却水系出口温度 | -℃ | -℃ | -℃ |
| 冷温水機運転時間 | 16207.6H | 15187.2H | 16449.4H |
| 燃焼時間 | 12860.7H | 11057.3H | 11840.2H |
| 異常表示の有無 | 無 | 無 | 無 |
| 異音・異臭・振動 | 無 | 無 | 無 |
| 破損箇所の有無 | 無 | 無 | 無 |
| 備考 ・R-3冷温水ポンプ異音している状態です。 経過観察中。 ・R-2、R-3冷却水ポンプメカニカル部より漏水。 ポンプ取替え見積手配中。 ・R-2冷温水発生機、基盤不良の為停止中。 | | | |

| | R-1 | R-2 | R-3 |
|----------|------|-----|-----|
| 冷却塔ファン電流 | 7.3A | -A | -A |
| ファン状態 | 良 | - | - |
| 異音 | 良 | - | - |
| 異臭 | 良 | - | - |
| 振動 | 良 | - | - |
| 備考 | | | |

| | CHP-1 | CHP-2 | CHP-3 |
|--|--------|---------|--------|
| 冷温水2次ポンプ電流 | 12.0 A | 11.0 A | 11.0 A |
| 圧力 | - Mpa | 0.34Mpa | - Mpa |
| 漏水 | 無 | 無 | 無 |
| 異音 | 無 | 無 | 無 |
| 異臭 | 無 | 無 | 無 |
| 振動 | 無 | 無 | 無 |
| 備考 ・CHP-3圧力計不良により、数値測定不能 ・CHP-1圧力計不良により、数値測定不能 | | | |

特記事項

- ・大アリーナモップ集塵機フィルター清掃実施。
- ・冷却塔No.1～3清掃実施。