

原池公園体育館 御中			
冷却塔水处理装置点検表 (4~10月実施)			
建物名称	原池公園体育館	御承認印	
点検年月日	2020年 6月 23日 (火)	点検者	
点検の結果を下記の通りご報告申し上げます。			

機 器 名 称	動 作 確 認		備 考
薬液ポンプ No.1	試験運転	良	
薬液ポンプ No.2	試験運転	良	
薬液ポンプ No.3	試験運転	良	

自 動 プ ロ ー 装 置				
導電率値 確認	上限120	下限60	116	ms/m(℃)
導電率値 確認	上限120	下限60	-	ms/m(℃)
導電率値 確認	上限120	下限60	113	ms/m(℃)