

平成26年1月24日

堺市上下水道局

石津下水処理場汚水ポンプ更新工事の設計図書の訂正について(通知)

石津下水処理場汚水ポンプ更新工事の設計図書について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、入札情報サービスに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

1. 設計図書の訂正箇所

・第1号代価表1頁中7行目

『No.3 汚水ポンプ 縦軸斜流ポンプ・口径 700mm・揚程 13.6m・吐出量 90m<sup>3</sup>/分・冠水対応』を『No.3 汚水ポンプ 縦軸斜流ポンプ・口径 700mm・揚程 13.6m・吐出量 90m<sup>3</sup>/分』に訂正する。

2. 訂正内容

・第1号代価表1頁中7行目

【訂正前】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
No.2 汚水ポンプ電動機 縦軸かご形三相誘導電動機・280KW・400V・冠水対応	台	1.000			
No.3汚水ポンプ 縦軸斜流ポンプ・口径700mm・揚程13.6m・吐出量90m <sup>3</sup> /分・冠水対応	台	1.000			
No.3汚水ポンプ電動機 縦軸かご形三相誘導電動機・280KW・400V	台	1.000			

【訂正後】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
No.2 汚水ポンプ電動機 縦軸かご形三相誘導電動機・280KW・400V・冠水対応	台	1.000			
訂 正 No.3汚水ポンプ 縦軸斜流ポンプ・口径700mm・揚程13.6m・吐出量90m <sup>3</sup> /分	台	1.000			
No.3汚水ポンプ電動機 縦軸かご形三相誘導電動機・280KW・400V	台	1.000			

## 代 価 表

機器費					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
No.1汚水ポンプ 縦軸斜流ポンプ・口径400mm・揚程12.8m・吐出量21m <sup>3</sup> /分・冠水対応	台	1.000			
No.1汚水ポンプ電動機 縦軸かご形三相誘導電動機・75KW・400V・冠水対応	台	1.000			
No.1,4汚水ポンプ逆止弁 フランジ付逆止弁・口径400mm	台	2.000			
No.1,4汚水ポンプ吐出弁 電動蝶形弁・口径400mm・200V・0.4KW・ルーズ短管機能付	台	2.000			
No.2汚水ポンプ 縦軸斜流ポンプ・口径700mm・揚程13.6m・吐出量90m <sup>3</sup> /分・冠水対応	台	1.000			
No.2汚水ポンプ電動機 縦軸かご形三相誘導電動機・280KW・400V・冠水対応	台	1.000			
No.3汚水ポンプ 縦軸斜流ポンプ・口径700mm・揚程13.6m・吐出量90m <sup>3</sup> /分	台	1.000			
No.3汚水ポンプ電動機 縦軸かご形三相誘導電動機・280KW・400V	台	1.000			
No.2,3汚水ポンプ逆止弁 フランジ付逆止弁・口径700mm	台	2.000			
No.2,3汚水ポンプ吐出弁 電動蝶形弁・口径700mm・200V・0.75KW・ルーズ短管機能付	台	2.000			