平成２７年８月２０日
堺 市 上 下 水 道 局

北丸保園外配水管布設工事の設計図書の訂正について（通知）

北丸保園外配水管布設工事の設計図書（特記仕様書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

１．訂正箇所及び内容

＜特記仕様書＞

・第２３条

「充填色は黄色とする。」を「充填色は赤色とする。」に訂正する。

（監理技術者等の専任を要しない期間）

第１６条 共通仕様書７ページ「1-1-6 現場代理人等」第８項に定める監理技術者等の専任を要しない期間について、以下を追加する。

④工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間。

（施工体制台帳）

第１７条 施工体制台帳の取扱いについては、別添「施工体制台帳・施工体系図にかかる特記仕様書」によるものとする。

（工事の下請及び原材料等の購入について）

第１８条 工事の一部を下請けさせる場合及び原材料等を購入する際は、地元産業の振興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。

（その他）

第１９条 共通仕様書１４ページ「1-1-20 建設副産物」第 10 項にある「堺市環境局 環境保全部 産業廃棄物対策課」は「堺市環境局 環境保全部　環境対策課」に、１５ページ 1-1-22 特定建設作業の届出にある「堺市環境局 環境保全部　環境指導課」は「堺市環境局 環境保全部　環境対策課」に改める。

第２０条 共通仕様書２５、２６ページ「1-3-7 交通安全管理」にある「交通誘導員」は「交通誘導警備員」に、「交通誘導員Ａ」は「交通誘導警備員Ａ」に改める。

第２１条 夜間施工の代価表のアスファルト単価は、夜間補正を行った単価を計上している。

第２２条 有価処分とする処分費（スクラップ控除）の減算額は、間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額としない。

第２３条 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽA(鉄蓋大)、及び単口消火栓用ﾎﾞｯｸｽA(鉄蓋小)の表面ｶﾗｰ仕様(充填１色)については、以下のﾒｰｶｰより選定すること。また、充填色は赤色とする。

	仕切弁用ﾎﾞｯｸｽA(鉄蓋大)	単口消火栓用ﾎﾞｯｸｽA(鉄蓋小)
①植平コンクリート工業株式会社	内径φ250　高さ 200	内径 360×460　高さ 200
②草竹コンクリート工業株式会社	内径φ250　高さ 200	内径 360×460　高さ 200
③北勢工業株式会社	内径φ250　高さ 200	内径 360×460　高さ 200

第２４条 ここに定めのない事項又は疑義等が生じた場合は、監督員と受注者が協議して定める。

以　上