総　括　表

測定・試験・点検項目	PCB 判定	写真頁	備　　考
変圧器絶縁油微量 PCB 分析:試料No.,1	○	1	製造者　三菱電機株式会社 型式　RA-T 製造番号　M200323 製造年　2002
変圧器絶縁油微量 PCB 分析:試料No.,2	○	2	製造者　三菱電機株式会社 型式　SF-T 製造番号　M180227 製造年　2002
変圧器絶縁油微量 PCB 分析:試料No.,3	○	3	製造者　松下電器産業株式会社 型式　SNF-R00 製造番号　42543203 製造年　1977

記事

○：良　　△：要注意　　×：不良

電気事業法／電気関係報告規則での届出の対象は、絶縁油に含まれる PCB の量が試料 1kg につき 0.5mg を超える絶縁油を使用する電気工作物です。(PCB の量が試料 1kg につき 0.5mg 以下である絶縁油を使用する電気工作物は届出の対象外です。)

PCB 電気工作物等が廃棄物となった場合には、PCB 特別措置法等の関連法令等に基づく都道府県等への届け出も必要です。

事業者は、PCB 特別措置法施行令により定められた期間内に PCB 廃棄物を適正に処分することが義務付けられています。定められた期間は、平成 39 年 3 月 31 日までです。

適正な処分については、日本環境安全事業株式会社が国の監督のもと処理業務を行っています。

今回の分析試験結果では、3 検体すべて微量 PCB 不含有でした。