

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(㎡)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
中	東陶器小学校	校舎	R3	S45年度	2089	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	1786	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	741	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S63年度	1380	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S63年度	164	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S63年度	102	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S42年度	698	a	2次診断法	耐震改修	改修済
中	西陶器小学校	校舎	R3	S56年度	2121	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S58年度	689	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S58年度	1131	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H13年度	896	A	-	-	新耐震
中	福田小学校	校舎	R4	S53年度	1888	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S53年度	1631	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	1458	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	100	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	S2	S53年度	760	a	2次診断法	耐震改修	改修済
中	東百舌鳥小学校	校舎	R4	S51年度	2369	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S52年度	376	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S54年度	2782	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S55年度	356	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	H20年度	1743	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H20年度	166	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S50年度	711	a	2次診断法	耐震改修	改修済
中	土師小学校	校舎	R3	S59年度	2611	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S59年度	970	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S59年度	1465	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S59年度	756	A	-	-	新耐震
中	八田荘小学校	校舎	R2	S37年度	366	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	825	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	1788	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S54年度	1365	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S54年度	2150	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R3	S53年度	1623	a	2次診断法	-	改修不要
中	八田荘西小学校	校舎	R3	S55年度	1714	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	2099	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	1208	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R2	S55年度	756	a	2次診断法	-	改修不要
中	宮園小学校	校舎	R3	S49年度	1800	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	1092	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	96	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	2920	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	S47年度	711	a	2次診断法	耐震改修	改修済
中	東深井小学校	校舎	R3	S56年度	1724	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S56年度	1371	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S56年度	1615	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H12年度	887	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S56年度	756	A	-	-	新耐震
中	久世小学校	校舎	R3	S37年度	657	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S47年度	1193	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R4	S60年度	876	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H14年度	3606	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H14年度	320	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H9年度	930	A	-	-	新耐震

学校園棟別耐震性能一覽表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
中	深阪小学校	校舎	R4	H1年度	2662	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H1年度	1399	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H1年度	427	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H1年度	748	A	-	-	新耐震
中	深井小学校	校舎	R3	S43年度	1499	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S45年度	1215	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S49年度	1476	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	1515	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	46	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R3	S53年度	1618	a	2次診断法	-	改修不要
中	深井西小学校	校舎	R4	S60年度	2692	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S60年度	405	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S60年度	962	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	S60年度	1073	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S60年度	755	A	-	-	新耐震