

学校園棟別耐震性能一覧表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(㎡)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
西	浜寺石津小学校	校舎	R3	S49年度	2422	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S52年度	543	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	H18年度	45	A	-	-	新耐震
		校舎	R3	H18年度	1165	A	-	-	新耐震
		体育館	R3	S55年度	1624	a	2次診断法	-	改修不要
西	浜寺東小学校	校舎	R4	S56年度	2634	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S56年度	2037	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	S57年度	356	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S56年度	756	A	-	-	新耐震
西	向丘小学校	校舎	R3	S45年度	2508	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S47年度	703	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	2255	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	H19年度	891	A	-	-	新耐震
西	平岡小学校	校舎	R2	S45年度	84	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S46年度	252	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	1814	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	2574	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	S45年度	646	a	2次診断法	耐震改修	改修済
西	福泉小学校	校舎	R3	S46年度	1275	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S49年度	2400	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	1962	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S50年度	39	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	1048	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	R3	S52年度	1613	a	2次診断法	-	改修不要
西	福泉上小学校	校舎	R3	S53年度	2202	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S53年度	2174	a	2次診断法	-	改修不要
		体育館	S2	S53年度	760	a	2次診断法	耐震改修	改修済
西	福泉東小学校	校舎	R3	S55年度	2373	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	1564	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S55年度	845	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		体育館	R2	S55年度	756	a	2次診断法	-	改修不要
西	鳳小学校	校舎	R3	S43年度	1327	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S53年度	537	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S57年度	1319	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S57年度	452	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H6年度	2289	A	-	-	新耐震
		体育館	S2	S53年度	765	a	2次診断法	耐震改修	改修済
西	鳳南小学校	校舎	R3	S45年度	1402	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S45年度	1044	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S46年度	804	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S48年度	1832	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S51年度	1392	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	H20年度	886	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H26年度	1923	A	-	-	新耐震
西	津久野小学校	体育館	R2	S48年度	764	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R4	S51年度	1458	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S55年度	1410	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	H3年度	812	A	-	-	新耐震
西	家原寺小学校	校舎	R3	S49年度	1332	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S52年度	1232	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S52年度	1601	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R3	S52年度	1638	a	2次診断法	-	改修不要
西	家原寺小学校	体育館	S2	S52年度	761	a	2次診断法	耐震改修	改修済

学校園棟別耐震性能一覽表

区名	学校園名	建物区分	構造階数	建築年度	面積(m ²)	耐震性能	診断方法	対策方法	備考
西	上野芝小学校	校舎	R4	H1年度	2705	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	H1年度	402	A	-	-	新耐震
		校舎	R4	H1年度	1938	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	H1年度	800	A	-	-	新耐震
西	浜寺小学校	校舎	R3	S31年度	1035	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S40年度	688	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S44年度	929	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	R3	S55年度	1348	a	2次診断法	耐震改修	改修済
		校舎	S2	S63年度	41	A	-	-	新耐震
		体育館	R3	S50年度	1699	a	2次診断法	-	改修不要
西	浜寺昭和小学校	校舎	R2	S48年度	1426	a	2次診断法	-	改修不要
		校舎	R2	S58年度	722	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S58年度	2580	A	-	-	新耐震
		校舎	R2	S59年度	644	A	-	-	新耐震
		体育館	R2	S62年度	754	A	-	-	新耐震