

①市有建築物の管理におけるアスベストの飛散を防止（２）

市有建築物の煙突について

煙突に使用されるアスベスト含有断熱材はレベル2建材であり、著しい損傷や劣化がない場合はアスベストの飛散性は低いものとされているが、次の対策を講じ、適切に対応していく

- 煙突の調査を実施し、アスベスト含有の有無、劣化状況の確認を行う
- アスベスト含有の断熱材を使用しており、現在煙突として使用中のものについては、計画的に改修する
- アスベスト含有(みなしを含む)の断熱材を使用しており、現在煙突として使用していないものについては、囲い込みを行い適正に管理する（平成29年度実施済み）

平成30年度

■使用中の煙突の改修工事について

- 建設年度から「みなし」でアスベスト含有としていた煙突について、全件分析調査を行った。 …改修を要する煙突

局	所管課	施設名	進捗状況
総務局	総務課	本庁舎 高層館	みなし ⇒ 分析の結果「含有」
文化観光局	スポーツ施設課	金岡公園体育館 自家発電用	みなし ⇒ 分析の結果「含有」
文化観光局	スポーツ施設課	金岡公園体育館 空調用	みなし ⇒ 分析の結果「含有」
健康福祉局	長寿支援課	美原総合福祉会館	みなし ⇒ 分析の結果「非含有」 ⇒ 対象外
健康福祉局	長寿支援課	北老人福祉センター	みなし ⇒ 分析の結果「含有」
健康福祉局	長寿支援課	堺老人福祉センター	みなし ⇒ 分析の結果「含有」
健康福祉局	長寿支援課	布袋温泉	以前に分析済み「含有」
健康福祉局	長寿支援課	東老人福祉センター	みなし ⇒ 分析の結果「非含有」 ⇒ 対象外
子ども青少年局	子ども育成課	日高少年自然の家	以前に分析済み「含有」 ⇒ 令和元年度 改修工事実施予定
中区役所	企画総務課	中区役所	みなし ⇒ 分析の結果「非含有」 ⇒ 対象外
東区役所	企画総務課	東区役所 自家発電用	みなし ⇒ 分析の結果「非含有」 ⇒ 対象外
東区役所	企画総務課	東区役所 空調用	みなし ⇒ 分析の結果「非含有」 ⇒ 対象外
西区役所	企画総務課	鳳保健文化センター	みなし ⇒ 分析の結果「含有」 ⇒ 令和元年度 設計予定
上下水道局	三宝水再生センター	浜寺下水ポンプ場	以前に分析済み「含有」

■構造上注意を要する煙突の有無の確認について

- 平成30年6月に発生した大阪北部地震における煙突の倒壊事案を受けて、構造上注意を要する煙突の有無を図面及び目視で確認したが、特に注意を要する煙突はなかった。

令和元年度

- ①日高少年自然の家 改修工事実施予定。 ②鳳保健文化センター 設計実施予定。