

## 東雲公園の対応等について

## ① 東雲公園予定地建築物対策チームの活動報告

9月10日（金）	第2回アスベスト対策推進本部会議にてチーム立ち上げ
9月12日（日）	対策チームにおいて今後の対応について協議
9月13日（月）	「アスベスト含有建築物等対策チームを設置」を報道提供
9月17日（金）	専門家との現地視察及び対策に向けての打ち合わせ

## ② 保有する公園、道路等計画予定地の買収建築物におけるアスベスト含有建材の使用状況の調査結果

市が保有する公園、道路等計画予定地の買収建築物におけるアスベスト含有建材の使用状況の調査結果			
所管課	対象建物（規模、状況）	レベル1に該当するアスベストの有無	確認日
公園緑地整備課	① 木造2階建、3軒の長屋 ※3軒の内、中央1軒未買収	なし	令和3年9月10日（金）
都市整備担当	① 木造3階建、3軒の長屋 ※現在は、所有者により木造部分は解体済。RC造1階部分の半地下車庫部のみ残存。	なし	令和3年9月13日（月）
高規格堤防推進室	① 木造2階建、5軒の長屋 ※1軒のみ3階建あり	なし	令和3年9月13日（月）
	② 木造2階建、4軒の長屋	なし	令和3年9月13日（月）
	③ 木造2階建、6軒の長屋	なし	令和3年9月13日（月）
	④ 木造2階建、6軒の長屋	なし	令和3年9月13日（月）
	⑤ 木造2階建、2軒の長屋 ※1軒は建物裏に一部軽量鉄骨造2階建あり	なし	令和3年9月13日（月）
	⑥ 木造2階建、2軒の長屋	なし	令和3年9月13日（月）
	⑦ 木造2階建、2軒の長屋	なし	令和3年9月13日（月）
	⑧ 木造2階建、2軒の長屋	なし	令和3年9月13日（月）
	⑨ 木造2階建、4軒の長屋	なし	令和3年9月13日（月）
道路計画課	① 木造2階建、2軒の長屋 ※2軒の内、1軒未買収	なし	令和3年9月15日（水）
総括	目視で確認できる範囲でレベル1に該当するようなアスベストは見受けられませんでした。 成形板等や仕上塗材に関しては、アスベスト含有が確認できているものや含有の疑いがあるものが存在しました。		