

## ○東雲公園予定地におけるアスベスト含有建築物等対策チームの活動報告

令和3年 9月10日	◎第2回アスベスト対策推進本部会議：対策チームを立ち上げ
9月12日	第1回チーム会議：対策チームにおいて今後の対応について協議
9月13日	「アスベスト含有建築物等対策チームを設置」を報道提供
9月17日	第2回チーム会議：専門家との現地視察及び対策に向けての打ち合わせ
9月30日	第3回チーム会議 ◇アスベスト含有建築物等対策チームの役割・運営方法について ◇今後の進め方について
10月12日	第4回チーム会議 ◇店舗関係者との交渉の進め方について ◇アスベスト調査等の進め方について ◇その他（定期的な観測状況等）
12月9日	第5回チーム会議 ◇アスベスト対策に関する取組状況について（ASAと契約） ◇店舗関係者との調整状況について（建物内調査の了承） ◇その他（定期的な観測状況等）
令和4年 2月28日	第6回チーム会議 ◇店舗関係者との調整状況について ・事前の現場確認及び建物内調査を実施することで3店舗に了承頂く ◇アスベスト対策に関する取組状況について ・建物内外の風向きを把握するためにスモークテスターを用いて目視調査を実施 ・建物内の天井開口部付近で気中濃度調査を実施 ・上記調査を踏まえ、さらにアスベスト含有に関する詳細分析を実施中（検出された繊維中に含まれるアモサイトの本数等） ・露出部の対策工事についてアスベスト部分の除却を検討中 ◇その他 ・定期的な観測を実施（露出部の状態に変化がないことを確認）
まとめ	【今後の対応の方向性（第6回対策チーム会議での整理）】 ・建物周辺の気中濃度測定・建物北側空き地の土壌調査を実施 ・露出部のアスベスト対策に関し、除去工事での対応を検討 ・建物所有者と今後の対策・スケジュール等について相談・調整 ・露出部については毎週定期的に定点観測(写真撮影)を実施