

市有建築物の煙突について

煙突に使用されるアスベスト含有断熱材はレベル2建材であり、著しい損傷や劣化がない場合はアスベストの飛散性は低いものとされているが、次の対策を講じ、適切に対応していく

- 建設年度から「みなし」でアスベスト含有としていた煙突について、全件分析調査を行った
- アスベスト含有の断熱材を使用しており、煙突として使用中のものは、改修について計画的に取り組む
- アスベスト含有(みなしを含む)の断熱材を使用しており、煙突として使用していないものについては、平成29年度に囲い込みの措置を講じた

含有が判明した使用中の煙突

改修に係る取組み・計画

局	所管課	含有が判明した使用中煙突の施設	分析調査年度	改修に係る取組み・計画
総務局	総務課	本庁舎 高層館	H30年度	施設運営・管理上の支障を最小限に抑えるための改修に係る技術的工法等について、調査・検討中
文化観光局	スポーツ施設課	金岡公園体育館 自家発電用	H30年度	改修に係る技術的工法等について、調査・検討中
文化観光局	スポーツ施設課	金岡公園体育館 空調用	H30年度	改修に係る技術的工法等について、調査・検討中
健康福祉局	長寿支援課	北老人福祉センター	H30年度	令和6年度に入浴事業廃止予定であり、それに合わせて改修予定
健康福祉局	長寿支援課	堺老人福祉センター	H30年度	令和6年度に入浴事業廃止予定であり、それに合わせて改修予定
健康福祉局	長寿支援課	布袋温泉	H29年度	令和2年度中に改修の方向性を決定
西区役所	西保健センター	鳳保健文化センター	H30年度	令和2年度着工、令和3年度完了予定として、鳳保健文化センター改修工事を実施
上下水道局	三宝水再生センター	浜寺下水ポンプ場	H29年度	・令和元年度に排水ポンプ老朽に伴う設備更新に係る実施設計済み ・令和2から令和4年度にかけて、工事実施予定

※含有の煙突があった「日高少年自然の家」:「日高少年自然の家ボイラー室改修ほか工事」により令和元年度改修完了
その他分析調査により非含有が判明した施設:「美原総合福祉会館」「東老人福祉センター」「中区役所」「東区役所 自家発電用及び空調用」

今後の取組み

- 施設運営・管理上の支障を考慮しながら、技術的な工法等の検討を行い、設計を行っていく