

堺市消防局からのお知らせです

誤放出

二酸化炭素消火設備

死傷事故が発生

二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(二酸化炭素消火設備)の誤放出事故が発生し、死傷者が多数発生しています。

- ◆愛知県名古屋市内の立体駐車場での事故(令和2年12月発生)
- ◆東京都港区内の地下駐車場での事故(令和3年1月発生)
- ◆東京都新宿区内の地下駐車場での事故(令和3年4月発生)

不活性ガス消火設備
手動起動装置
(二酸化炭素)

ガス消火剤充満
危険・立入禁止

※ 立体駐車場や地下駐車場、電気設備が設置されている場所等に設置されています。

二酸化炭素消火設備を設置
している建物の関係者は
裏面のチェックリストを確認!



タッシー

関係者の方は…

◆関係者に周知

- 二酸化炭素の人体に対する危険性
- 二酸化炭素消火設備の適正な取扱方法
- 設備作動の際の対応方法
- 避難方法

◆誤放出された場合は

- 119番通報
- 設備の専門業者へ連絡
- 避難誘導
- 立入を禁止(設置部+隣接部)

工事/メンテナンスの方は…

◆二酸化炭素消火設備・その付近で工事等を行う場合

- 二酸化炭素消火設備を熟知した消防設備士等を立ち会わせる。
- 関係者以外出入禁止を徹底(設置部+隣接部)
- 誤って起動してしまった場合は

非常停止ボタン! →



お問い合わせは…

堺市消防局 ○消防署 予防課
〒〇〇〇-〇〇〇〇 堺市●区●●●●●
Tel:〇〇〇〇 Fax:〇〇〇〇



※設備によってボタンの場所は異なります。