

消防機関へ通報する火災報知設備の概要表

火 災 通 報 装 置	品 名 ・ 型 式				型式番号			
	製 造 会 社 名							
	設 置 場 所		階 室					
	遠 隔 起 動 装 置	設 置 場 所	電 話 機 付 (台)	(1)	(2)	(3)		
				(4)	(5)	(6)		
		電 話 機 な し (台)	(1)	(2)	(3)			
			(4)	(5)	(6)			
	選 択 信 号 送 出 方 式		DP方式 (10PPS、20PPS) ・ PB方式					
	電 話 回 線		ア ナ ロ グ ・ I P					
	自 動 火 災 報 知 設 備 連 動		有 ・ 無					
常 用 電 源		AC	V					
予 備 電 源		DC	V				AH	
UPS (無停電電源装置)		有 ・ 無						
工 事 者 区 分	電 源 工 事							
	配 線 工 事							
	機 器 の 取 付 工 事							
	工 事 担 当 者 (電 話 工 事)		氏名			資 格		
そ の 他								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
 3 工事者区分欄には、設備会社名等を記入すること。