

第 2 7

屋外タンク貯蔵所内部開放点検結果報告書

1. 屋外タンク貯蔵所内部開放点検結果報告書の届出方法

屋外貯蔵タンクを開放した場合については、屋外タンク貯蔵所内部開放点検結果報告書を1部提出すること。

また、本結果報告書は、変更許可申請があるときは、変更許可申請書に添付することができる。

記載要領は、第2編（P54）を参照すること。

2. 添付図書

添付図書については、危険物屋外タンク貯蔵所の点検基準に基づき、次の図書を添付すること。

- (1) 事業所全体配置図
- (2) 屋外タンク貯蔵所の内部開放点検結果概要表
- (3) タンク底部の腐食分布図
- (4) タンク底部等の腐食状況結果表
- (5) タンク底部等の溶接部欠陥発生位置図
- (6) タンク底部等の溶接部状況結果表
- (7) その他必要な事項