

様式第38 (附則第3条関係)

特 定 屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書 (新基準適合期限延長)
 準特定

堺市長 殿		〇〇年〇〇月〇〇日	
		申請者 堺市堺区大浜中町3丁2番5号 住所 (電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇) 氏名 〇〇(株)大阪工場 工場長 〇〇 〇〇	
設置者	住所	堺市〇〇区〇〇町〇丁〇番〇号 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇	
	氏名	〇〇(株) 代表取締役社長 〇〇 〇〇	
設置場所		堺市堺区大浜南町3丁2番5号	
タンクの呼称又は番号		No.1タンク	
設置の許可年月日 及び許可番号		〇〇年〇〇月〇〇日 第 〇〇〇〇〇 号	
貯蔵最大数量		5,000 kℓ	
休止確認年月日		〇〇年〇〇月〇〇日	
変更の内容		変更前	変更後
休止措置の内容* 掲示場所等	危険物の除去		変更なし
	危険物の誤流入防止措置	閉止フランジ	配管切り離し 運用の見直し
	休止標識の 掲示場所等		変更無し
危険物以外の物品の 貯蔵又は取扱い *			変更無し
危険物の貯蔵又は取扱いの 再開予定期日			変更無し
その他の変更の内容*		なし	
変更予定期日		〇〇年〇〇月〇〇日	
その他必要な事項*			
※受付欄		備 考	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
 2 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
 3 「休止措置の内容」欄中の「危険物の除去」及び「危険物の誤流入防止措置」については、次の危険物の貯蔵及び取扱いを除く。
 (1) 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い
 (2) ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い (一の機器において取り扱う数量が指定数量の5分の1未満である場合に限る。)
 (3) 配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い (当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)
 4 *印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。
 5 ※印の欄は記入しないこと。