

第 3 6

屋外貯蔵タンク沈下測定結果報告

1. 屋外貯蔵タンクの沈下測定を行わなければならない周期

沈下測定周期は次表のとおりとする。

	3年間の継続データ	直近における不等沈下率	測定周期
特定屋外タンク	1/300未満	1/600未満	3年に1回以上
		1/600以上1/300未満	2年に1回以上
		1/300以上	1年に1回以上
	1/300以上		1年に1回以上
屋外タンク	1/150未満	1/300未満	3年に1回以上
		1/300以上1/150未満	2年に1回以上
		1/150以上	1年に1回以上
	1/150以上		1年に1回以上

2. 屋外貯蔵タンク沈下測定結果報告書の記載要領等

記載要領については、第2編（P70）を参照すること。

屋外貯蔵タンク沈下測定結果報告書を1部提出すること。