

望楼

BOUROU

2025
7
第775号



セレッソ大阪堺市民招待デー

5月24日（土）、セレッソ大阪のホームタウンである堺市とのコラボ企画として、ヨドコウ桜スタジアムで堺市民3,000人を無料招待するイベント「堺市民招待デー」を開催しました。堺市消防局は、AEDの使用法や胸骨圧迫等、応急手当を学べるブースを出展しました。

また、毎年7月1日は平成16年7月にAEDの使用が一般市民にも認められ、普及の第一歩となった記念日です。

堺市消防局では「まちかどAED」に登録している施設にステッカーやのぼりで標示をさせていただいています。

万が一の事態に備えて、「まちかどAED」の場所を事前にチェックしましょう。

詳しくは
こちらから→



令和7年5月中の火災・救急概況

火災件数	9件	(86件)
死者	0人	(5人)
負傷者	1人	(19人)
救急出場件数	5,336件	(28,776件)

※()内は、令和7年中の累計



X



Facebook



LINE



Instagram

発行 堺高石大阪狭山防災協会連合会
編集 堺市消防局 総務部 総務課



堺高石大阪狭山防災協会連合会総会



5月20日（火）に堺高石大阪狭山防災協会連合会総会が開催され、令和6年度の事業報告、決算報告が行われ、令和7年度の事業計画案、予算案が審議の後、全会一致で可決承認されました。

令和7年度会長として、嶋田豪洋氏が選任されました。

なお、各防災協会会長は以下のとおりです。

防 災 協 会	会 長
堺 防 災 協 会	三 好 治 雄
中 防 災 協 会	納 谷 通 弘
東 防 災 協 会	吉 村 博 勝
西 防 災 協 会	嶋 田 豪 洋
南 防 災 協 会	村 上 健
北 防 災 協 会	高 野 公 男
美 原 防 災 協 会	小 池 宗 一
高 石 防 災 協 会	古 川 誠 司
大 阪 狭 山 防 災 協 会	樋 口 勝 比 古



堺高石大阪狭山防災協会連合会会長
嶋田豪洋氏

大型化学車運用訓練を 実施しました



5月14日（水）、16日（金）に堺消防署で大型化学車運用訓練を実施しました。

この訓練は、大型化学車について理解を深め、基本的な防御体系に関する共通認識を形成することを目的としています。



パワーポイントを使用した研修



ホースカー操作訓練



クロスファイヤー放水銃設定訓練

火災調査ファイル

SCFB FIRE INVESTIGATION TEAM

低圧進相コンデンサからの出火に注意！

●低圧進相コンデンサとは？

モーター等で稼働する電気機器等の電力消費を効率良くする機器で、工場や店舗等の配電盤や分電盤に多く設置されています。

低圧進相コンデンサの内部には絶縁油が封入されており、長年使用されることで絶縁油が劣化し、最悪の場合、火災に至ります。特に昭和50年（1975年）以前に製造された低圧進相コンデンサには、異常の際にコンデンサを電源から切り離す保安装置が内蔵されていないため、出火する危険性が高くなっています。絶縁油は高温多湿により劣化が進むため、低圧進相コンデンサによる火災の多くが梅雨時期から夏場にかけて発生しています。

●低圧進相コンデンサからの出火を防ぐために

- ・機器を使用しない時はブレーカーを切り、低圧進相コンデンサに電圧がかからないようにしましょう。
- ・昭和50年（1975年）以前に製造された低圧進相コンデンサは、保安装置が内蔵されていないため、早急に使用を停止し、交換しましょう。
- ・設置後10年※を経過している場合や箱が膨張、変色しているなどの異常が見つかった場合は、早めの交換または専門業者による点検を受けましょう。

※一般社団法人日本電機工業会が推奨する低圧進相コンデンサの更新時期は、設置から10年です。



焼損した壁と火災原因となった低圧進相コンデンサの内部素子

工場・商店等で低圧200V～600Vの電力をご使用のお客様へ
古い低圧進相コンデンサによる火災事故の未然防止としてご使用の停止とお取替えをお願いしております。

長年ご使用の「低圧進相コンデンサ」は発火の危険性があります！

昭和50年（1975年）以前に製造された低圧進相コンデンサは、経年劣化により寿命領域にあり、場合によっては火災に至る危険性があります。早急にご使用を停止し、お取替えをお願いします。
昭和50年（1975年）以前に製造された低圧進相コンデンサは、保安装置が内蔵されていません。

※製造年はコンデンサ正面に貼られたラベルを確認下さい。
※お取替えはお客様のご負担でお願いします。
※保安装置、保安機構内蔵のコンデンサであっても、長期ご使用に伴う経年劣化により危険な場合もあります。定期的な点検と計画的な更新をお願いします。（日本電機工業会では低圧進相コンデンサの更新推奨時期は10年としています。）

低圧進相コンデンサとは
低圧進相コンデンサは、工場のモーターで稼働する設備や店舗の業務用冷蔵庫等の電気機器の効率を改善する目的で配電盤や配電盤に設置されています。
※商品の外観はメーカーにより異なります。

低圧進相コンデンサでなぜ火災に
ご使用方法や周囲環境によっては、経年劣化により、万一、絶縁破壊した場合には金属容器または樹脂容器が破裂し火災に至る危険性があります。

設置例
事故例

（一社）日本電機工業会ホームページ掲載チラシ



一般社団法人
日本電機工業会 H P

堺市美原消防団 消防団員教育訓練「基礎教育」に参加！

5月11日（日）、6月1日（日）の2日間、大阪府立消防学校で消防団員教育訓練「基礎教育」が実施されました。堺市美原消防団からは訓練受講団員2名と訓練指導員2名の計4名が参加しました。

訓練受講団員は安全管理についての座学、ホース延長、放水、ロープ結索、搬送法等の各種訓練に積極的に取り組み、消防に関する基礎的な知識、技術を習得しました。

また、訓練指導員には、訓練における要点を訓練受講団員に分かりやすく指導していただきました。



消防設備設計 施工 保守点検



☎072-320-5062

FAX 072-248-5859

〒590-0930 堺市堺区柳之町西3丁1番17号

HP miyakebousai.com

MB 三宅防災株式会社

指導救命士指名式



5月16日（金）に指導救命士指名式が執り行われ、中西祐太消防司令が新たに指導救命士として指名されました。

指導救命士制度は、救急救命士の教育指導や救急業務の質を向上することを目的に、大阪府では平成29年度から運用しています。

堺市消防局では、現在25名が指導救命士として従事しています。




令和7年春の叙勲を受章



春秋叙勲は、地方公共団体の公務に長年にわたり従事して苦勞を積み重ね、成績を挙げた方に対する勲章で、当局から奥野佳秀氏（平成25年度退職：元警防部長）と金銅万知氏（平成25年度退職：元危機管理監、元警防部長）が栄えある瑞宝小綬章を受章されました。

なお、第44回危険業務従事者叙勲受章者に関する記事は来月号に掲載予定です。



消防設備・防犯設備であなただけの安心サポート

消防用設備 設計・施工・保守点検

防火対象物点検 特殊建築物調査・検査 防犯設備

ASB (株)アスボウ防災サポート

〒593-8316 大阪府堺市西区山田4丁2064-1
TEL 072-272-8777
FAX 072-272-8788
URL https://www.assbo.co.jp
e-mail assbo@assbo.co.jp

人命と財産を守る 消防設備

総合防災設備設計施工保守点検

TEL(072)955-9150
FAX(072)955-0201

- 消火器 ●消火装置 ●スプリンクラー設備
- 各種避難設備一式 ●自動火災報知設備
- 屋内外消火栓設備 ●各種の消防標識

南大阪防災設備(株)

〒583-0884 大阪府羽曳野市野132

http://www.mbousai.co.jp/

消防用設備の設計・施工・保守点検・販売
防火対象物点検報告・防災管理点検報告
特殊建築物の調査・検査報告

**株式会社
伸和防災センター**

堺市堺区市之町東3丁1-10-301

TEL.072-271-2201

FAX.072-271-0955

e-mail sinwa@smile.ocn.ne.jp

1級建築士事務所 消防設備コンサルタント

消防設備設計・施工・保守点検
建築設備の検査・特殊建築物等の調査

KONISHI 小西防災設備株式会社

〒590-0807 堺市堺区旭ヶ丘南町4丁4-34

TEL 072 (241) 4448 FAX 072 (241) 7662

人命と財産を守る消防設備

消防設備・設計・施工・保守点検



ふじたか防災設備株式会社

Disaster prevention equipment for your life and estate

〒583-0884 大阪府羽曳野市野139-1

TEL : 072-955-5160

FAX : 072-955-6066

各種消防設備・防火対象物・防災管理 定期点検



**株式会社
泉消防設備**

TEL:(072)227-1515(代)

FAX: (072)232-8080

〒590-0936 堺市堺区宿屋町東1丁1-30

e-mail:kizumi@skyblue.ocn.ne.jp

防火設備・建築設備 定期検査/特定建築物定期調査



安心



総合防災設備設計・施工・保守点検

総合防災設備

真弓興業株式会社

本社 堺市堺区大浜中町2丁1番25号

TEL 072-221-8188

FAX 072-223-4475

支社 大阪・東京・山口・関空・神戸



消防機器・防災設備

設計・施工・保守点検

東洋防災設備株式会社

〒593-8326 堺市西区鳳西町1丁25番地

TEL (072) 265-7551(代)

FAX (072) 265-7727

消防用設備・設計施工・保守点検
防災管理点検報告・特殊建築物調査・検査は
信頼と実績のある当社で！



昭和35年設立

ご家庭から事業所まで...

ISO 9001認証取得

大洋理研防災株式会社

堺市西区鳳北町6丁322番地3

TEL072-264-5019(代)

FAX 072-261-9019

e-mail taiyori@fork.ocn.ne.jp

建築消防Professional

建築基準法第12条に基づく調査・検査
消防法第17条に基づく施工・保守・点検

**株式会社
ボーサイエンジニアリング**



堺市堺区宿院町東3-1-9

(TEL) 072-223-9611