

別図 4 [屋内タンク貯蔵所]

- ・ 定期自主点検
(1回/3ヶ月) 様式1-1、11
別記 1 「危険物施設に係る
消火設備等点検要領」
- ・ 日常点検
(1回/1日) 別表 1

※ 地下埋設配管を有する屋内タンク貯蔵所については、
上図によるほか、別図 1 4 [地下埋設配管] によること。

別図 5 [地下タンク貯蔵所]

- ・ 法定点検
(1回/1年) 様式1-1、5
別記 1 「危険物施設に係る
消火設備等点検要領」
- ・ 定期自主点検
(1回/3ヶ月) 様式1-1、5
別記 1 「危険物施設に係る
消火設備等点検要領」
- ・ 日常点検
(1回/1日) 別表 1

※ 上図によるほか、別図 1 3 [地下貯蔵タンク・
FRP 外殻] 及び別図 1 4 [地下埋設配管] による
こと。