

製造所等定期点検記録表 (移動タンク貯蔵所)

事業所名				
所在地				
設置許可年月日	年	月	日	設置許可番号
	完成検査年月日	年	月	
危険物の類別	第 類			
品名				
最大貯蔵量	L. Kg			
倍	倍			

- ①点検記録表は、消防法第14条の3の2の規定に基づき実施した定期点検（1回／1年）又は堺市消防局が指導する定期自主点検（1回／3カ月）の結果を記録するもので、3年間保存すること。
- ②点検方法については、移動タンク貯蔵所の定期点検実施要領により実施すること。なお、この点検記録表は、移動タンク貯蔵所に備え付けること。
- ③この点検は、危険物取扱者が実施すること。ただし、危険物取扱者の立会いを受け場合は、他の者が実施することもできる。
- ④この点検は、危険物を貯蔵していない状態で実施すること。
- ⑤安全装置の機能確認については、定められた試験方法により実施（1回／1年）し、安全装置機能試験結果に記録すること。
- ⑦点検結果の記載方法は次によること。
- 不備なし
- △ 不備なし（監視及び点検の強化が必要）
- 例）補修の必要性を確認するため詳細な点検が必要と判断した場合
 ・ 外面腐食等がみられ、継続的な監視強化が必要と判断した場合
 ・ 補修の必要はないが、具体的に点検強化が必要と判断した場合
- * 詳細な点検の実施結果（点検日時、点検方法を含む）については、点検表に具体的に記載すること。また、監視及び点検強化が必要な項目については、次回点検時に前回点検時からの経過状況を具体的に記載すること。
- × 不備あり
- ⑧移動貯蔵タンクの漏れの点検は完成検査済証の交付を受けた日又はの漏れの点検を行った日から5年を超えない日まで実施し、10年間保存すること。

対点検記録表

点検年月日	所屬	氏名	危険物取扱者又は立会者		免状の区分・番号		その他の者		安全装置の区分(機器番号)	試験圧力	結果	試験圧力	結果	試験圧力	結果	試験圧力	結果		
			氏名	免状の区分・番号	氏名	免状の区分・番号													