

質疑回答書

2026年10月2日

件名：自転車環境整備課（分室）ほか9施設に係るLED照明一式の賃貸借

番号		質疑	回答
1		2027年の蛍光灯製造中止の影響から、メーカーにてLED需要過多を原因とする納期遅れが発生しております。設置期限履行に全力は尽くしますが、やむなく2027年3月31日迄の設置が難しい場合、指名停止等の行政処分は無しで、賃貸借開始日の延期に応じていただけますでしょうか。	設置期限は厳守してください。しかしながら契約締結後の遅延についてLED照明器具メーカー等による明確な理由がある場合、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2		「質問1」に関連して、賃貸借開始日が延期となった場合、賃貸借期間は10年(120か月)で変わりありませんでしょうか。それとも終了日は令和19年3月31日迄で変わらず、終了日に合わせて賃貸借期間が短縮されそうですでしょうか。	原則、賃借期間は、変わりません。 発注者と受注者が協議し決定するものとします。
3		「質問1」に関連して、賃貸借開始日が延期となった場合、賃貸借料は同額にてご対応いただけますでしょうか。	発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4		本件は総価契約という認識で間違いないでしょうか。	「賃貸借契約書（案）」のとおりに税込月額賃貸借料および契約金額の税込総額となります。
5		契約保証金の免除申請については、落札後で良いという認識で間違いないでしょうか。認識が間違っていた場合は、申請のタイミングについてご教示願います。	落札後、【入札説明書】別記 入札に係る注意事項（WTO政府調達用）18による落札後の契約締結までが期限となります。
6		過去実績による契約保証金の免除申請について、契約規則第30条の2(2)「相手方が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し」と記載がございますが、具体的な賃貸借物件の指定や金額等の基準がございましたらご教授いただけますでしょうか。また、免除申請は落札後で問題ございませんでしょうか。	LED照明の賃貸借の実績としますが、具体的な基準は設定していません。履行実績の契約内容等を総合的に踏まえて判断します。 免除申請は落札後で問題ありません。
7		契約規則第30条2(1)より履行保証保険の付保による、契約保証金の免除申請を行う場合、保険証券の提出が必要となりますでしょうか。また、保険証券の提出が必要な場合、提出期限はございますでしょうか。	保険証券の提出は必要です。 【入札説明書】別記 入札に係る注意事項（WTO政府調達用）18による落札後の契約締結までが期限となります。
8		「質問7」に関連して、当社にて付保可能な履行保証保険の最長期間は7年間のため、7年間で保険を付保し、満期時に再度保険を付保し、賃貸借期間終了までカバーするような対応で問題ございませんでしょうか。	付保可能な履行保証保険の最長期間の理由、賃貸借期間終了までの履行保証保険不足期間の対応について、お示しいたゞき、発注者と受注者が協議し決定するものとします。また、7年間の満期までに、更新手続きが完了した保険会社の承認書を提出してください。
9		履行保証保険の被保険者は、永藤 英機様（堺市長）でよろしいでしょうか。また、被保険者住所は「堺区南瓦町3-1」でよろしいでしょうか。認識に誤りがある場合は、正しい被保険者情報をご教示ください。	お見込みのとおりです。
10	入札説明書 11(3)	入札説明書11その他(3)「契約書作成の要否 要」とございますが、堺市様の書式があれば事前にご開示いただくことは可能でしょうか。	「賃貸借契約書（案）」を堺市ホームページに掲載するので参照ください。
11		代理人による入札を想定しています。貴市指定の委任状の書式について、ご開示いただけますでしょうか。	「委任状」を堺市ホームページに掲載するので、代理人による入札の場合、委任状に記入の上持参ください。

件名：自転車環境整備課（分室）ほか9施設に係るLED照明一式の賃貸借

番号		質疑	回答
12		入札書は入札当日に現地に配布になりますでしょうか。入札当日に現地に配布の場合、書式の事前開示いただくことは可能でしょうか。	入札書は当日現地に配布します。「入札書」を堺市ホームページに掲載するので参照ください。
13		賃貸借期間満了後は、貴市に無償譲渡になりますので、受注者は固定資産税の負担が免除されるという認識でよろしいでしょうか。	本業務の仕様書には「無償譲渡」という文言はございません。また、【仕様書】4（6）の場合には固定資産税の納付は不要です。
14		リース会社による入札参加を検討しております。賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上できない業務（既設照明器具の撤去、照明器具の設置作業、照明器具の保守、施工体制台帳の作成等）について、当該業務を貴市から当社が受注した上で、物件の売主等の業者に再委託してもよろしいでしょうか。	「賃貸借契約書（案）第6条」再委託する場合は、届出をしていただき、発注者と受注者が協議し、発注者の承認を得ることとします。また「賃貸借契約書（案）第5条」一括再委託を禁止します。
15		「質問15」について、再委託可の場合、委託に際し、委託することの承認を得るための書面の提示は必要でしょうか。	再委託する場合は、届出をしていただき、発注者と受注者が協議し、発注者の承認を得ることとします。
16		「質問16」について、委託に関する書面の提示が必要な場合、貴市指定書式はございますでしょうか。	指定書式はありませんが、契約後書式について協議願います。
17	仕様書 5(5)	仕様書5 履行内容(5)「5（2）（3）に必要な資格については、第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者とし、建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定に基づく電気工事業の許可を受けた事業者とする。」とございますが、弊社は指定の資格取得者や許認可は受けておりませんが、資格保有や許認可を受けているを協業会社に当該業務を委託する前提で受注者（元請人）となることは可能でしょうか。	可能です。 「賃貸借契約書（案）第4条、第5条、第6条」のとおり。
18		動産総合保険は、保険金額が賃貸借期間の経過に伴い低減する通常のものでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
19		動産総合保険の付保期間は、工事開始日から賃貸借終了日迄という認識で間違いございませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
20		動産総合保険以外に付保が必要な保険があればご教示願います。	【仕様書】8 保険について の記載の通りです。 ただし、受注者が本業務に必要であると考え場合は、受注者の負担にて対応してください。
21	仕様書 表	仕様書、表 予想されるリスクと責任分担、共通、保険に「設置作業における履行保証保険」と記載がございますが、本件は設置作業期間における履行保証保険の付保が必要という理解で間違いございませんでしょうか。その場合、付保金額や保険期間について具体的にご教示願います。また、保険証券の提出は必要でしょうか。	お見込みのとおりです。 付保金額や保険期間については、契約締結日（履行保険期間開始日）からリース期間満了までとなり、保険証券の提出が必要です。
22		仮に仕様書別紙記載の数量を正として見積算出し、実地数量の方が多かった場合、賃貸借料の変更に応じていただけますでしょうか。	【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
23		過去、貴市にて長期継続契約での解約実績はございますでしょうか。	本市におけるLED照明一式の賃貸借で、契約解約となった実績はありません。

件名：自転車環境整備課（分室）ほか9施設に係るＬＥＤ照明一式の賃貸借

番号		質疑	回答
24	仕様書 9(3)	仕様書9物件の保守等（3）「消灯等が発生したときの連絡先名簿を作成し、発注者に提出すること」と記載がありますが、連絡先を弊社の協業会社（委託先）とし、委託先からの提出でも問題ございませんでしょうか。	仕様書による提出書類は、受注者からとしてください。
25	仕様書 4(5)	本件は長期継続契約ですが、貴市にて契約変更又は解除した実績、解約した実績はございますか。	本市におけるＬＥＤ照明一式の賃貸借で、契約変更の実績はありますが、契約解約となった実績はありません。
26	仕様書 4(6)	固定資産税は貴市にてご負担いただける認識でお間違いないでしょうか。	【仕様書】４（６）の所有権移転後について、固定資産税の納付は不要です。
27	仕様書 7(4)（イ）	既存照明機器の取り外しですが、機器明細、設置状況、集積指定場所をご教示ください。 ・また、既設照明機器はリース会社の所有物ではございませんが、受注者負担となりますでしょうか。	【仕様書】７ 設置仕様（５）提出書類５LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。 集積指定場所は堺市北区常磐町になり、詳細は別途指示します。 既設照明機器取外し後の扱いは【仕様書】７（４）アになります。
28	仕様書 7(7) その他（イ）	仮使用期間に受注者の責によらない事由の損害は貴市にてご負担いただく認識でお間違いないでしょうか（例：天災等）	【仕様書】１１ 発注者と受注者の責任分担 表 予想されるリスクと責任分担によりますが、詳細内容は、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
29	仕様書 8	動産総合保険は契約期間の経過とともに保険金額が減価していくものと認識しております。保険金額以上の損害については貴市にてご負担いただけますでしょうか。	【仕様書】８ 保険について の記載の通りです。 ただし、受注者が本業務に必要なであると考える場合は、受注者の負担にの対応となるため、協議によるものとします。
30	仕様書 9(2)	動産総合保険の範囲外の費用負担について、地震・戦争・噴火・津波等の損害は動産総合保険の範囲外でございますが、受注者の責でない場合は貴市にてご負担いただけますでしょうか。	発注者と受注者が協議し決定するものとします。
31		入札書はいつ頃送付いただけますでしょうか。 入札時、封筒は必要でしょうか。また封筒作成上のルールはございますでしょうか。	「入札書」および「委任状」を堺市ホームページに掲載するので参照ください。 【入札説明書】別記 入札に係る注意事項（WTO政府調達用）によります。封筒は不要です。
32		賃貸借契約書の開示をお願いいたします。	「賃貸借契約書（案）」を堺市ホームページに掲載するので参照ください。
33	仕様書 6(6)	機材使用願は受注者が照明器具の取り付けの前に提出し、承認を得るという認識でよろしかったでしょうか。	お見込みのとおりです。
34	仕様書 別紙２	既設照明と新設ＬＥＤ照明で仕様に大きな相違があり設置工事などにも影響が出るように思います。入札においては別紙２「ＬＥＤ照明賃貸借一覧表」を正として、事業費用の算出を行い、実際には受注者が詳細調査を行った内容を基に使用機材を設計し、機材使用願の承認を以って設置工事を行う認識でよろしいでしょうか。 また、別紙２「ＬＥＤ照明賃貸借一覧表」との差異で入札金額を上回る場合は別途協議頂ける認識でよろしいでしょうか。	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」を正としてください。 【仕様書】７ 設置仕様（５）提出書類５LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者が提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。 また賃貸借数量の差異が契約金額を上回る場合、別途協議とします。

件名：自転車環境整備課（分室）ほか9施設に係るLED照明一式の賃貸借

番号		質疑	回答
35	入札説明書 (6)	長期継続契約について ① 年度予算の削減や削除による契約の変更や解除となった場合、残期間の賃貸借料を一括でご精算いただくことは可能でしょうか。 ② 実際に同種契約において、契約解除となった実績はありますでしょうか。	①「賃貸借契約書（案）第51条」のとおり、契約解除金について発注者と受注者が協議することになります。 ②本市におけるLED照明一式の賃貸借で、契約解約となった実績はありません。
36	入札説明書 9	代理人の入札となる場合、入札書へは代表者印押印は必要なく、代理人の押印で宜しいですか。 また、封筒は必要でしょうか。その際、封筒への割印も代理人の押印で宜しいでしょうか。	入札に代理人が参加される場合は、委任状を提出の上、委任状に押印している代理人印を入札書に押印してください。入札書には入札者の住所、名称、代表者役職氏名の記入が必要になりますがゴム印でも構いません。 封筒は不要です。
37	入札説明書 11	契約保証金について ①契約保証金は、契約金額の年額（月額賃借料×12）の100分の10以上で宜しかったでしょうか。 ②付保期間は、契約締結日から令和10年3月31日までとの認識で宜しかったでしょうか。 ③履行保証保険の付保期間開始日が、契約締結日の場合、保険加入には、保険会社への申し込み～証券の発行まで時間を要します。間に合わない可能性があります、その場合、協議させていただくことは可能でしょうか。	①図のとおりです。 ②図のとおりです。 ③図約締結までに提出してください。
38	入札説明書 11	契約保証金の免除（堺市契約規則30条(2)）について ①免除申請を提出し、貴市に認められた場合、免除と考えても宜しいでしょうか。 ②申請は落札後になりますでしょうか。または、参加申請時に提出する履行実績申出書がその申請との理解で宜しいでしょうか。 ③過去2年間とは、どの時点の起算日より2年間と考えれば宜しいでしょうか。 ④種類について、屋外のLED照明器具の実績で宜しいでしょうか。また、規模とは、どの程度の契約金額・数量との認識でしょうか。 ⑤誠実に履行したものとは、契約締結中と考えて宜しいでしょうか。	①そのとおりです。 ②落札後契約日まで、所定の様式（契約保証金免除申出書）と必要書類を提出してください。 ③契約日から起算して過去2年間以内に履行期間が1年間以上含まれている実績になります。（複数年契約で契約始期が過去2年間以前でも実績になります） ④屋外の実績でも構いません。規模については施設規模や器具の仕様、数量で検討してください。 ⑤そのとおりです。
39		今後、新型コロナ、半導体不足、紛失等の外部環境の影響により、商品の遅延や工事遅延の可能性があります、協議したうえで、貴市の了解を得れば、工期延長及び損害金等の費用が発生しないとの認識で宜しいでしょうか。	遅延についてLED照明器具メーカー等による明確な理由がある場合、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
40		既存照明機器の処分は、全て発注側の貴市がご対応いただくとの認識で問題ないですか？	【仕様書】7.（4）に記載のとおり。 作業で発生した建築廃材、新設製品搬入に伴う廃材、既設非常照明用蓄電池は、受注者で適正に処分ください。
41		建設業法及び銀行法の制限により、設置工事・保守・設置工事に伴い排出された資材、撤去品等の取扱いに関する履行につき、工事資格等の法令等の定めのない賃貸業者が履行・責任を負うことは認められていない為、当該業務に必要な資格を有する工事業者・保守業者に実際の業務を委託することとなりますが、問題はございませんでしょうか。委託先を書面等で通知する必要はございますでしょうか。	「賃貸借契約書（案）第4条、第5条、第6条」のとおり。 所定の様式の書面に届け出が必要です。

件名：自転車環境整備課（分室）ほか9施設に係るLED照明一式の賃貸借

番号	質疑	回答
42	現地調査後及び工事期間中の対応について ①現場調査の結果及び工事期間中に、照明器具のW数、数量等が変更となった場合、契約内容や金額の変更契約の対象となりますでしょうか。 ②現場調査の結果及び工事期間中に、予定している物品の仕様に変更があった場合、協議し、双方合意した場合、契約内容や金額の変更契約の対象となりますでしょうか。	①【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者が提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。 ②原則、【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」の公共施設型番の光束（Lm）・必要光束（Lm）以上の能力を確保した上で、明確な仕様変更理由がある場合、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
43	今回は、既存照明を新規LED照明器具へ交換するものであり、既存設備等をそのまま流用した場合、LED照明器具ではなく、既設配線や既設設備の原因による故障の場合は、受注者の責任ではないと考えています。LED照明器具が要因ではないと原因が特定されたばあい、交換・保守等の費用負担は貴市との認識で宜しいでしょうか。	受注者より原因について発注者へ提示していただき、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
44	当事者の責めに帰すべき事由に依らない事由（天災等）により、物件の滅失、毀損時や修理等により一時的に機器が使用できない場合、物件の代替品準備責任は受注者がない、という認識で宜しいでしょうか。	【仕様書】11のとおり。 原則として、表「予想されるリスクと責任分担」によります。
45	通常の動産総合保険では、修理及び取替費用が全額保証されるとは限りません。また、通常の動産総合保険より保証額が高くなる新価特約を付保したとしても全額賄えないケースがあります。この場合は、修理交換費用の差額は、貴市の負担若しくは協議可能と考えて宜しいでしょうか。	発注者と受注者が協議し決定するものとします。
46	原因不明の不具合の場合は、動産総合保険の対象外となります。動産総合保険対象外の場合、受注者側が無償で交換することはできず、全て受注者側の責というのは、リスクが大きいと考えます。この場合、貴市での費用負担や協議ができると理解して問題ないでしょうか。	受注者側の責でない旨を発注者へ提示していただき、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
47	動産総合保険は、地震等の天災地変、その他不可抗力による物件の滅失・毀損は保険適用の対象外となりますが、この場合の費用負担は、貴市負担や協議ができると理解して問題ないでしょうか。	発注者と受注者が協議し決定するものとします。
48	万が一の場合ですが、契約期間中に施設の統廃合等、貴市の事由により物件が不要となり、契約が変更または解除となった場合は、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認識で問題ないでしょうか。	【仕様書】11のとおり。 原則として、表「予想されるリスクと責任分担」によります。 発注者と受注者が協議し決定するものとします。
49	①事前に本件における賃貸借契約書雛形があれば、ご提示いただけませんか。 ②契約内容について、協議及び修正は可能でしょうか。	①「賃貸借契約書（案）」を堺市ホームページに掲載するので参照ください。 ②契約内容についての協議および修正はございません。
50	以上	

質疑回答書

設置場所：自動車環境整備課（分室）

番号	質疑	回答
1	NO.2 既設ランプがFLR40でした 新設機器はLSS10-2-15に仕様変更でよろしいでしょうか	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	NO.6 調査の結果 数量2台ではなく1台でした 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
3	NO.9 調査の結果 数量1台ではなく4台でした 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4	NO.10 リニューアルプレートの記載ございますが 同寸法の機器がありリニューアルプレート使用せずに取付可能です リニューアルプレートの可否ご指示をお願いします またリニューアルプレートについても仕様の詳細を回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
5	NO.1.3.5.16 新設機器品番、既設機器と埋込穴寸法異なり、 リニューアルプレートではなく開口が必要となります リニューアルプレートを用いて直付け型を取付の間違えでしょうか。	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
6	事務所内デスクの上に照明が設置されており、 平日作業は困難と考えます 休日の昼間作業でよろしいでしょうか。	【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
7		
8		

質疑回答書

設置場所：北花田駅前地下自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	現場調査の結果 下記設置数量差異ございました NO.1 57台 NO.2 21台 NO.3 4台 NO.9 2台 NO.10 4台 NO.14 2台 NO.15 2台 NO.20 1台 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	NO10.11.12.13 リニューアルプレートを使用せずに取付可能です リニューアルプレート有無について回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
3	NO.17 現地埋込穴寸法150φになり資料と異なります リニューアルプレート使用せずに取付可能ですが リニューアルプレート有無について回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4	NO.18 直付け型と記載ありますが現地埋込器具になります 埋込器具に変更でよろしいでしょうか。 FL20 1灯 W190器具	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
5	NO.14.NO.15 埋込穴寸法220mmでした 最終仕様回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
6	原則9:00～17:00工事との事です 地下駐車場の為、電源を落としてしまうと照度が無くなります。 駐輪場は回路が3つに分かれてますので、 回路毎で電源を落とし昼間作業でよろしいでしょうか	駐輪場利用者に不便が無ければ協議により可とします。 光源確保が困難な場合、夜間の閉鎖時間中の施工も協議により可とします。 すべて【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
7		
8		

質疑回答書

設置場所：中百舌鳥西第1自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	現場調査の結果 下記設置数量差異ございました NO.1 5台 NO.7 2台 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	NO.16 リニューアルプレートを使用せずに取付可能です リニューアルプレート有無について回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
3	NO.6 NO.9 リニューアルプレートの用途が不明となります リニューアルプレート未使用でよろしいでしょうか 回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4	資料に記載なき器具ございました 40W×2灯 反射笠 1F駐輪場8台 2F駐輪場9第台 上記は対象外でよろしいでしょうか。	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
5	原則9:00～17:00工事との事です 駐輪場はフロア事で回路2つに分かれてますので、 回路毎に電源を落とし昼間作業でよろしいでしょうか	駐輪場利用者に不便が無ければ協議により可とします。 光源確保が困難な場合、夜間の閉鎖時間中の施工も協議により可とします。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
6		
7		
8		

質疑回答書

設置場所：中百舌鳥西第2自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	現場調査の結果 下記設置数量差異ございました NO.28 2台 NO.29 2台 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	NO.1. NO.2 NO.13 NO.14 リニューアルプレートの用途が不明となります リニューアルプレート未使用でよろしいでしょうか 回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
3	原則9:00～17:00工事との事ですが 駐輪場はフロア事で回路2つに分かれてますので、 回路毎に電源を落とし昼間作業でよろしいでしょうか	駐輪場利用者に不便が無ければ協議により可とします。 光源確保が困難な場合、夜間の閉鎖時間中の施工も協議により可とします。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4		
5		
6		
7		
8		

質疑回答書

設置場所：光明池駅前北第2自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	現場調査の結果 下記設置数量差異ございました NO.1 2台 NO.3 11台 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	NO.12 リニューアルプレートの用途が不明となります リニューアルプレート未使用でよろしいでしょうか 回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
3	NO.15 システム洗面台の為、照明交換不可と考えます 施工可能かご判断願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4	原則9:00～17:00工事との事ですが 駐輪場はフロア事で回路7つに分かれてますので、 回路毎に電源を落とし昼間作業でよろしいでしょうか	駐輪場利用者に不便が無ければ協議により可とします。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
5		
6		
7		
8		

質疑回答書

設置場所：光明池駅前北第2自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	現場調査の結果 下記設置数量差異ございました NO.1 2台 NO.3 11台 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	分電盤確認できておりません 場所を教えてください 面積が小さいので回路は1つと想定しております。 屋外では無いので照度がかなり低いです。 利用者のいない夜間作業も可能でしょうか	【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。 光源確保が困難な場合、夜間の閉鎖時間中の施工も協議により可とします。
3		
4		
5		
6		
7		
8		

質疑回答書

設置場所：光明池駅前南第 6 自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	現場調査の結果 下記設置数量差異ございました NO.1 4台 NO.10 19台 NO.12 4台 NO.14 53台 NO.1 4台 NO.10 19台 NO.12 4台 NO.14 54台 NO.1 4台 NO.10 19台 NO.12 4台 NO.14 55台 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類 5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	2F駐輪場 1部漏水を確認しました。 施工時には補修されてる認識でよろしいでしょうか。	漏水箇所の補修は別途実施します。
3	NO.26 フットライト 現在赤色でしたが 更新後も赤色でしょうか？ また1,500lm以上の器具はございません 品番ご教示願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類 5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4	NO.10 地中埋込灯 更新可能か不明です 9,000lm以上の品番も確認できません ご教示願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類 5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
5	40W 埋込器具照明 リニューアルプレート使用せずに取付可能ですが リニューアルプレート有無について回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類 5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
6	分電盤確認できておりません 場所を教えてください 回路は幾つかに分かれていると想定しております。 回路ごとに電源を落とし、昼間作業でもよろしいでしょうか	【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。 駐輪場利用者に不便が無ければ協議により可とします。
7		
8		

質疑回答書

設置場所：泉ヶ丘駅前南第1自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	現場調査の結果 下記設置数量差異ございました NO.1 82台 NO.2 12台 NO.3 7台 NO.4 3台 NO.5 2台 NO.5 2台 NO.6 2台 NO.7 32台 NO.8 4台 NO.21 2台 NO.23 2台 2F自転車置き場19→20 1F自転車置き場14→16 最終数量回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	1F廊下 FL40機器2機種 現地FL20Wでした 仕様のご確認お願い致します	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
3	NO.26 フットライト 現在赤色でしたが 更新後も赤色でしょうか？ また1,500lm以上の器具はございません 品番ご教示願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4	リニューアルプレート記載機器 リニューアルプレート使用せずに取付可能ですが リニューアルプレート有無について回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
5	原則9:00～17:00工事との事ですが 駐輪場はフロア事で回路7つに分かれてますので、 回路毎に電源を落とし昼間作業でよろしいでしょうか	【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。 駐輪場利用者に不便が無ければ協議により可とします。
6		
7		
8		

質疑回答書

設置場所：北野田駅前地下自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	現場調査の結果 下記設置数量差異ございました NO.9 16台 NO.10 6台 NO.11 10台 NO.12 5台 NO.13 4台 NO.14 10台 NO.19 1台 NO.7 32台 NO.8 4台 NO.21 2台 NO.23 2台 2F自転車置き場19→20 1F自転車置き場14→16 最終数量回答願います。	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
2	事務所、バックヤード明細記載無き箇所がございました こちらは対象外で間違えないでしょうか。	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
3	自転車置き場器具数量 合計144台 LED未交換箇所83台 単体非常灯器具78台 明細に撤去59台と記載ありますが数が合いません ご確認お願い致します	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
4	リニューアルプレート記載機器 リニューアルプレート使用せずに取付可能ですが リニューアルプレート有無について回答願います	【仕様書】別紙「LED照明賃貸借一覧表」に記載の通りと、してください。 【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。
5	新設非常灯の配置箇所は施工前にご指示 いただけますでしょうか。	【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類5 LED照明賃貸借一覧表を工事着手前（現地確認後）に受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。 配置箇所については、現地確認後、消防法令等関係法令に順守し、発注者に配置箇所を提示し、協議の上、決定するものとします。
6	原則9:00～17:00工事との事です 駐輪場は回路6に分かれてますので、 回路毎に電源を落とし昼間作業でよろしいでしょうか	【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するものとします。 駐輪場利用者に不便が無ければ協議により可とします。 光源確保が困難な場合、夜間の閉鎖時間中の施工も協議により可とします。
7		
8		

質疑回答書

設置場所：北野田駅前西第 1 自転車等駐車場

番号	質疑	回答
1	分電盤確認できておりません 場所を教えてください 複数回路ありましたら昼間作業で考えております	【仕様書】7 設置仕様（5）提出書類4実施計画書を工事着手前に現地確認の上、受注者に提出し、発注者と受注者が協議し決定するもの とします。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		