

維持管理記録

令和3年度
クリーンセンター東工場第二工場

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく事項

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び量

炉番	一般廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	可燃物	t	4,879	7,009	6,839	2,443	3,378	6,025	6,876	395	4,362	6,217	4,187	199
2号炉	可燃物	t	4,001	6,998	2,918	5,379	6,637	5,775	停止中	4,110	6,479	5,559	3,097	6,835

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく事項

燃焼室中の燃焼ガス温度

炉番	測定を行った位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	炉出口	℃	1,050	989	1,030	1,052	983	1,019	1,070	1,047	967	1,005	1,051	964
2号炉	炉出口	℃	1,008	1,007	984	1,018	1,028	988	停止中	990	1,013	1,002	1,030	1,050
測定結果の得られた年月日			R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R3.11.1	R3.12.1	R4.1.1	R4.2.1	R4.3.1	R4.4.1

集じん器に流入する燃焼ガス温度

炉番	測定を行った位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	バグフィルタ入口	℃	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	156	151
2号炉	バグフィルタ入口	℃	155	155	155	155	155	155	停止中	155	155	155	155	155
測定結果の得られた年月日			R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R3.11.1	R3.12.1	R4.1.1	R4.2.1	R4.3.1	R4.4.1

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

炉番	測定を行った位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	煙突入口	ppm	4	4	5	4	4	3	6	4	5	4	5	3
2号炉	煙突入口	ppm	7	6	7	7	6	4	停止中	6	4	4	5	5
測定結果の得られた年月日			R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R3.11.1	R3.12.1	R4.1.1	R4.2.1	R4.3.1	R4.4.1

※連続測定（1ヶ月平均値）

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく事項

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

炉番	設備名	除去を行った年月日	
		炉運転中	整備補修中
1号炉	冷却設備（ボイラ）	スートブローにて一定間隔で除去	R3.4.24、R3.7.19~7.26、R3.11.8~11.16、R4.3.10
	減温塔	掻きだし装置にて連続排出	R3.4.22、R3.7.17、R3.11.9、R4.2.23
	バグフィルタ	エアパルスにて一定間隔で除去	R3.4.26、R3.7.20、R3.11.17、R4.2.22
2号炉	冷却設備（ボイラ）	スートブローにて一定間隔で除去	R3.6.22~6.28、R3.10.11~10.15、R4.2.9
	減温塔	掻きだし装置にて連続排出	R3.6.16、R3.10.5、R4.2.8
	バグフィルタ	エアパルスにて一定間隔で除去	R3.6.21、R3.10.7、R4.2.1

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく事項

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

炉番	排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた日	測定結果（単位:ng-TEQ/m3N）
1号炉	煙突入口	R4.2.4	R4.3.7	0.000057
2号炉	煙突入口	R4.1.7	R4.2.18	0.00022

煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

炉番	項目	単位	測定結果					
			1	2	3	4	5	6
1号炉	硫酸酸化物	ppm	2.1	2.3	6.6	5.6	4.3	3.9
	ばいじん	g/m3N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素	ppm	3	8	8	5	5	6
	窒素酸化物	ppm	35	30	37	38	46	41
	排ガスを採取した年月日		R3.4.14	R3.6.8	R3.8.26	R3.10.1	R3.12.21	R4.2.8
	測定結果の得られた年月日		R3.5.21	R3.7.12	R3.9.27	R3.11.1	R4.1.27	R4.3.14
	排ガスを採取した位置		煙突					
2号炉	硫酸酸化物	ppm	2.7	3.6	4	3.6	2.9	4.8
	ばいじん	g/m3N	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素	ppm	5	11	8	7	7	4
	窒素酸化物	ppm	35	43	32	30	34	39
	排ガスを採取した年月日		R3.4.16	R3.6.9	R3.8.26	R3.9.28	R3.12.20	R4.2.25
	測定結果の得られた年月日		R3.5.21	R3.7.12	R3.9.27	R3.11.1	R4.1.27	R4.3.14
	排ガスを採取した位置		煙突					