

No.	事業所名	所在地	特定施設の種類の	規模	試料種別	測定年月日	報告値		適用基準		備考
							排出ガス (ng-TEQ/Nm ³) 燃え殻、ばいじん (ng-TEQ/g) 排水 (pg-TEQ/l%)				
1	大阪製鐵株式会社 本社堺工場	堺区 築港八幡町1丁1	製鋼用電気炉	8500kVA 8500kVA 15000kVA	排出ガス	令和7年1月16日	0.18	5	平成4年1月設置 集合煙突		
						令和7年1月16日	0.016	5			
2	新関西製鐵株式会社	堺区 塩浜町5	製鋼用電気炉	41000kVA 13000kVA	排出ガス	令和6年12月18日	0.000098	5	昭和56年5月、平成元年5月 設置 集合煙突		
3	堺アルミ株式会社	堺区 海山町6丁224	アルミ合金製造施設 (溶解炉)	容量 20t 35t 3.5t	排出ガス	令和7年2月21日	0.017	5	昭和48年7月、平成4年11 月、平成16年12月設置 集合煙突		
4	株式会社小林アルミニウム工業所	西区 草部1272-1	アルミ合金製造施設 (溶解炉)	容量 20 t	排出ガス	令和7年2月4日	0.37	5	平成元年11月設置		
5	井関金属株式会社	美原区 小平尾407	アルミ合金製造施設 (溶解炉)	容量 5.0t 2.0t	排出ガス	令和7年1月27日	0.58	5	平成4年1月設置 集合煙突		
			アルミ合金製造施設 (乾燥炉)	処理能力 0.7t	廃止			平成4年1月設置 令和6年6月廃止届			
6	日本ノパン工業株式会社	堺区 築港南町4番地	廃棄物焼却炉	9200kg/h	排出ガス	令和6年9月30日	0.0000012	0.1	平成19年12月設置		
					ばいじん	令和6年12月10日	0.81	3			
					燃え殻	令和7年1月9日	0	3			
7	堺市クリーンセンター 東工場 第一工場	東区 石原町1丁102番地	廃棄物焼却炉	6250kg/h	休止中			昭和51年10月設置			
			廃棄物焼却炉	6250kg/h	休止中						
	堺市クリーンセンター 東工場 第二工場	東区 石原町1丁102番地	廃棄物焼却炉	9583kg/h	排出ガス	令和7年1月6日	0	1	平成9年4月設置		
				ばいじん	令和7年1月8日	0.43	3				
			燃え殻	令和7年1月8日	0.0043	3					
			9583kg/h	排出ガス	令和7年1月6日	0.000063	1				
ばいじん	令和7年1月8日	0.43		3							
8	株式会社シキボウ堺	西区 築港浜寺西町11	廃棄物焼却炉	800kg/h	排出ガス	令和7年2月5日	0.0017	10	昭和62年11月設置		
					燃え殻	令和7年2月5日	0.0000002	3			
9	株式会社ダイカン 堺事業所	西区 築港新町3丁31	廃棄物焼却炉	5000kg/h	排出ガス	令和6年9月26日	0.0049	0.1	平成25年3月設置		
					ばいじん	令和6年9月26日	0.28	3			
					燃え殻	令和6年9月26日	0.028	3			
			5000kg/h	排出ガス	令和6年9月26日	0.0029	0.1				
				ばいじん	令和6年9月26日	0.28	3				
				燃え殻	令和6年9月26日	0.028	3				
10	日和合精株式会社	西区 築港浜寺西町19-4	廃棄物焼却炉	78kg/h	排出ガス	令和7年1月25日	2.2	10	平成6年11月設置		
					ばいじん	令和7年1月27日	0.0047	3			
					燃え殻	令和7年1月27日	0.0049	3			
11	日本酢ビ・ホパール株式会社	西区 築港新町3丁11-1	廃棄物焼却炉	986kg/h	排出ガス	令和6年9月4日	0.0067	5	平成13年5月設置		
			廃棄物焼却炉	413kg/h	排出ガス	令和6年9月5日	0.00077	5	平成24年4月設置		
			廃ガス洗浄施設		排水	令和6年9月5日	0.090	10	昭和58年7月設置		
12	リグナイト株式会社 堺工場	西区 築港新町2丁5	廃棄物焼却炉	160kg/h	排出ガス	令和6年5月23日	0.011	10	平成3年5月設置		
13	D I N S 関西株式会社 GE 事業所	西区 築港新町1-5-38	廃棄物焼却炉	3775kg/h	排出ガス	令和6年6月11日	0.0054	1	平成16年5月設置		
					ばいじん	令和6年6月11日	0.10	3			
					燃え殻	令和6年6月11日	0.17	3			
			4458kg/h	排出ガス	令和6年6月11日	0.011	0.1				
				ばいじん	令和6年6月11日	0.10	3				
				燃え殻	令和6年6月11日	0.17	3				
14	株式会社関西再資源ネットワーク	西区 築港新町4丁2-5	廃棄物焼却炉	1500kg/h	排出ガス	令和6年4月3日	0.0053	5	平成23年1月設置		
					ばいじん	令和6年4月3日	0.52	3			
15	D I N S 関西株式会社 バイオエタノール事業所	西区 築港新町4-2-7	廃棄物焼却炉	3580kg/h	排出ガス	令和7年1月25日	0.0089	1	平成18年4月設置		
					ばいじん	令和6年12月25日	1.2	3			
					燃え殻	令和6年11月20日	0	3			
16	堺市クリーンセンター 南工場	南区 御池台5丁1-1	廃棄物焼却炉	6250kg/h	休止中			昭和46年7月設置			
			廃棄物焼却炉	6250kg/h	休止中						
			廃棄物焼却炉	6250kg/h	休止中						
17	堺市死大猫焼却炉 (堺市クリーンセンター南工場内)	南区 御池台5丁1-1	廃棄物焼却炉	118kg/h	休止中			平成16年4月設置			
18	日特ファーマ株式会社	美原区 木材通4-12-29	廃棄物焼却炉	90kg/h	休止中			平成5年4月設置			
19	株式会社竹中木工	美原区 太井360-7	廃棄物焼却炉	155kg/h	休止中			平成9年6月設置			
20	東部木材株式会社	美原区 木材通4-14-35	廃棄物焼却炉	180kg/h	休止中			平成6年8月設置			
21	イヌイ株式会社	美原区 木材通4-9-5	廃棄物焼却炉	100kg/h	排出ガス	令和7年3月21日	0.093	5	平成17年1月設置		
					ばいじん	令和7年3月24日	0.00047	3			
					燃え殻	令和7年3月24日	0.0000091	3			

No.	事業所名	所在地	特定施設の種類	規模	試料種別	測定年月日	報告値		適用基準		備考
							排出ガス (ng-TEQ/Nm ³) 燃え殻、ばいじん (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/%)	排出ガス (ng-TEQ/Nm ³) 燃え殻、ばいじん (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/%)	
22	堺市三宝水再生センター	堺区 松屋大和川通 4丁147-1	下水道終末 処理施設		排水水	令和6年10月2日	0.00037		10		昭和38年8月設置
23	堺市泉北水再生センター	中区 八田西町1丁2-1	下水道終末 処理施設		排水水	令和6年10月2日	0.0097		10		昭和44年3月設置
24	堺市クリーンセンター 臨海工場	堺区 築港八幡町1-70他	廃棄物焼却炉	9375kg/h	排出ガス	令和6年6月27日	0.00029		0.1	平成25年3月設置	
					ばいじん	令和6年7月3日	0.095		3		
			廃棄物焼却炉	9375kg/h	排出ガス	令和6年6月28日	0.0034		0.1		
					ばいじん	令和6年7月3日	0.095		3		
25	株式会社神鋼環境ソリューション HPガス化実証プロジェクト	西区 築港新町4-2-1の 一部	廃棄物焼却炉	644kg/h		休止中				令和5年9月設置	
26	ナカムラ幸建設	西区 山田4丁823-1	廃棄物焼却炉	188kg/h		未設置					

※特定施設の規模について
 電気炉：変圧器の定格容量 (kVA)
 アルミ合金の製造施設：溶解炉は容量 (t)、乾燥炉は原料の処理能力 (t)
 廃棄物焼却炉：焼却能力 (kg/h)、火床面積 (m²)