

イベント時における普段使用していない空調が影響する場合


● デマンド発生要因

- ・ 幼稚園、保育園での事例において、遊戯会の練習や参観日といったイベント時に、普段使用していない遊戯室を使用。
- ・ 通常使用している空調等に加え、**遊戯室の空調(電気式)を一斉起動**するタイミングで最大デマンドが発生。

● 主な電気式設備

- ・ 普段使用していない遊戯室等の空調

□ … 普段使用する空調 □ … 普段使用しない空調



● 対策方法

① 空調の起動をずらす

- ・ 空調が複数台ある場合は、起動のタイミングを少しずらします。



② 空調起動前の換気

- ・ 普段使用しない部屋等、窓を閉め切っていると、夏季は室内に熱気がこもるため、空調起動時の消費電力が大きくなります。空調を起動する前に、窓やドアを開けて換気することで緩和できます。

