生産設備が影響する場合(特定の生産設備の起動時)

●デマンド発生の要因

・製品に関する性能試験を実施するにあたり、送風機(10kW)を使用する時間帯に最大デマンドが発生。

●主な電気式設備

・送風機（特定の生産設備）

●対策方法

①空調の設定温度の緩和、消灯を実施

・特定の生産設備を使用する際に最大デマンドが発生している場合は、その設備の使用を停止できないため、空調の設定温度の変更、照明設備の一部消灯を実施します。

②他の生産設備の起動をずらす

・起動電力が大きい他の生産設備との同時起動を避け、少しずらして起動します。