

## 発電設備

施設名	発電設備
東工場	蒸気タービン発電機 原動機の種類: 抽気復水形蒸気タービン 発電機の種類: 同期発電機 電圧: 6.6kV 定格出力: 12,600kW
	ガスタービン発電機 原動機の種類: ガスタービン 発電機の種類: 同期発電機 電圧: 6.6kV 定格出力: 4,100kW

## 契約電力、予定使用電力量

施設名	契約種別	契約内容	契約電力	予定使用電力量
東工場	特別高圧電力B	東工場の発電設備により供給される電力以外で使用する電力	340kW	441,800kWh
	特別高圧予備電力 (予備線)	常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給で、予備電線路により供給される電力	340kW	0
	特別高圧自家発電補給電力B	東工場の発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてられる電力	3100kW	345,600kWh
のびやか健康館	特別高圧自家発電補給電力A	東工場の発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてられる電力	550kW	135,000kWh

## 各月の電力使用実績(最大需要電力、使用電力量)

## 1.東工場

使用年度	使用月	30分最大需要電力(kW)	使用電力量(kWh)	使用電力量内訳				
				特別高圧電力B(kWh)		特別高圧予備電力(kWh)	特別高圧自家発補給電力B(kWh)	
				夏季	その他季		定期補修	その他
令和2年度	4月	0	0	0	0	0	0	0
	5月	0	0	0	0	0	0	0
	6月	0	0	0	0	0	0	0
	7月	0	0	0	0	0	0	0
	8月	0	0	0	0	0	0	0
	9月	0	0	0	0	0	0	0
	10月	0	0	0	0	0	0	0
	11月	1,078	261,555	0	204,422	0	57,133	0
	12月	0	0	0	0	0	0	0
	1月	0	0	0	0	0	0	0
	2月	0	0	0	0	0	0	0
	3月	0	0	0	0	0	0	0
	合計		261,555		204,422	0	57,133	

## 2.のびやか健康館

使用年度	使用月	30分最大需要電力(kW)	使用電力量(kWh)	使用電力量内訳	
				特別高圧自家発補給電力A(kWh)	
				定期補修	その他
令和2年度	4月	0	0	0	0
	5月	0	0	0	0
	6月	0	0	0	0
	7月	0	0	0	0
	8月	0	0	0	0
	9月	0	0	0	0
	10月	0	0	0	0
	11月	228	55,415	0	55,415
	12月	0	0	0	0
	1月	0	0	0	0
	2月	0	0	0	0
	3月	0	0	0	0
	合計		55,415		55,415

## 各月の電力使用計画および季節の電力使用計画(最大需要電力、使用電力量)

## 1.東工場

使用月	30分最大需要電力(kW)	力率(%)	使用電力量(kWh)	使用電力量内訳				
				特別高圧電力B(kWh)		特別高圧予備電力(kWh)	特別高圧自家発補給電力B(kWh)	
				夏季	その他季		定期補修	その他
令和3年10月	350	100	1,400	0	1,400	0	0	0
令和3年11月	1,300	100	729,600	0	410,400	0	319,200	0
令和3年12月	350	100	1,400	0	1,400	0	0	0
令和4年1月	0	-	0	0	0	0	0	0
令和4年2月	350	100	1,400	0	1,400	0	0	0
令和4年3月	350	100	1,400	0	1,400	0	0	0
令和4年4月	1,370	100	48,000	0	21,600	0	0	26,400
令和4年5月	0	-	0	0	0	0	0	0
令和4年6月	350	100	1,400	0	1,400	0	0	0
令和4年7月	350	100	1,400	1,400	0	0	0	0
令和4年8月	350	100	1,400	1,400	0	0	0	0
令和4年9月	0	-	0	0	0	0	0	0
合計			787,400		441,800	0		345,600

## 2.のびやか健康館

使用月	30分最大需要電力(kW)	力率(%)	使用電力量(kWh)	使用電力量内訳	
				特別高圧自家発補給電力A(kWh)	
				定期補修	その他
令和3年10月	0	-	0	0	0
令和3年11月	511	100	125,400	0	125,400
令和3年12月	0	-	0	0	0
令和4年1月	0	-	0	0	0
令和4年2月	0	-	0	0	0
令和4年3月	0	-	0	0	0
令和4年4月	494	100	9,600	0	9,600
令和4年5月	0	-	0	0	0
令和4年6月	0	-	0	0	0
令和4年7月	0	-	0	0	0
令和4年8月	0	-	0	0	0
令和4年9月	0	-	0	0	0
合計			135,000		135,000

**東工場とのびやか健康館の電気系統のつながりについて**

