

建設省告示第 1460号第 2号、木造の継手及び仕口の構造方法

告示耐力壁柱上下金物一覧表

		筋交いの種類		柱 の 位 置						
				出隅		その他				
				A	B					
最 上 上 階	1	きずり(片面又は両面)		短ほぞ差し+かすがい						
	2	15×90筋かい,丸鋼9		長ほぞ込み栓orCP-L						
	3	30×90筋かい	筋かい下部有	SB-E2or SB-F2(羽子板ボルト) or S (短冊 釘無し)						
			他							
	4	2のたすき		CP-TorVP						
	5	45×90筋かい	筋かい下部有				長ほぞ込み栓orCP-L			
			他	SB-EorSB-F (羽子板ボルト)or S (短冊 釘有り)						
	6	構造用合板		HD-15						
7	3のたすき		CP-TorVP							
8	5のたすき		SB-E2or SB-F2(羽子板ボルト) or S (短冊 釘無し)							
		筋交いの種類		柱 の 位 置						
				上階,当該階とも出隅	上階のみ出隅	出隅でない				
				A	B	C				
そ の 他 下 階	1	きずり(片面又は両面)		短ほぞ差し+かすがい						
	2	15×90筋かい,丸鋼9		長ほぞ込み栓orCP-L						
	3	30×90筋かい		SB-E2or SB-F2(羽子板ボルト) or S (短冊 釘無し)						
	4	2のたすき		HD-15						
	5	45×90筋かい					CP-TorVP			
	6	構造用合板		HD-20			HD-10		CP-TorVP	
	7	3のたすき		HD-25			HD-15		SB-E2or SB-F2(羽子板ボルト) or S (短冊 釘無し)	
	8	5のたすき		HD-15×2			HD-20		HD-15	

告示 1460号にもとずき、(財)日本住宅・木材技術センターの「Zマーク表示金物」の名称を使って作成しました。