

【電気方式等一覧】

1.金岡公園

ア 電気方式	交流3相3線式
イ 標準電圧	6.6kV
ウ 計量電圧	6.6kV
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 需給地点	関電柱上AS2次側

5.大浜公園

ア 電気方式	交流3相3線式
イ 標準電圧	6.6kV
ウ 計量電圧	6.6kV
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 需給地点	お客さま構内柱AS1次側

2.大仙公園

ア 電気方式	交流3相3線式
イ 標準電圧	6.6kV
ウ 計量電圧	6.6kV
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 需給地点	お客さま構内柱AS1次側

3.大仙公園(第4電気室)

ア 電気方式	交流3相3線式
イ 標準電圧	6.6kV
ウ 計量電圧	6.6kV
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 需給地点	お客さま構内柱AS1次側

4.大仙公園(都市緑化植物園)

ア 電気方式	交流3相3線式
イ 標準電圧	6.6kV
ウ 計量電圧	6.6kV
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 需給地点	お客さま構内柱AS1次側