

別添 1 LED照明賃貸借一覧表 「金岡公園 陸上競技場」

				(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W)	器具台数またはランプ本数
1	1F	役員室	※ 22台中4台LED	HF32	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	36
2	1F	写真判定室	※	HF32	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
3	1F	倉庫	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トランプ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	1
4	1F	更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	1
5	1F	更衣室	—	FL10	ミラー灯10W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	5,000	600	5.0	1
6	1F	更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm 防水	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	5,000	2,000	15.0	2
7	1F	更衣室	—		シリカ電球60W コップ灯	5	1	5	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	5
8	1F	トイレ	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	2
9	1F	トイレ	—	FL20	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	2
10	1F	トイレ	—		シリカ電球60W コップ灯	3	1	3	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	3
11	1F	用器具庫	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トランプ型	26	1	26	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	26
12	1F	北役員室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	13	2	26	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	26
13	1F	北役員室	—	FL20	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	1
14	1F	更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	2
15	1F	更衣室	—		シリカ電球60W コップ灯	4	1	4	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	4
16	1F	更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅230mm 防水	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	5,000	2,000	15.0	4
17	1F	更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	4
18	1F	更衣室	—		シリカ電球60W コップ灯	4	1	4	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	4
19	1F	更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅230mm 防水	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	5,000	2,000	15.0	4
20	1F	更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	2
21	1F	更衣室	—	FL20	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	2
22	1F	更衣室	—		シリカ電球60W コップ灯	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	2
23	1F	前室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	2
24	1F	本部室	※	HF32	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
25	1F	本部室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	5,000	5,000	34.0	1
26	1F	本部室	—	FL32	スクエア照明 埋込型 幅900mm	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	5,000	1,700	12.0	12
27	1F	本部室	—		シリカ電球40W 直付非常灯専用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 φ100	5,000	0	4.0	1
28	1F	本部室	調光		水銀灯1500W 水銀灯1000W 投光器	7	1	7	器具交換	投光器	5,000	113,000	991.0	7
29	—	競技場	調光		水銀灯1000W 水銀灯1000W 投光器	48	1	48	器具交換	投光器	5,000	54,800	400.0	48

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「金岡公園（テニスコート）」

				(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	器具台数
1	ー	テニスコート	調光	MF1000W	水銀灯1000W 投光器	48	1	48	器具交換	テニスコート照明	5,000	64,000	400.0	48

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「金岡公園 体育館」

No.	フロア	場所	備考欄	(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	器具台数またはランプ本数
1	3F	倉庫	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
2	3F	湯沸室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
3	3F	湯沸室	—	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	キッチン灯	5,000	800	9.0	1
4	3F	会議室	—	FL32	スクエア照明 埋込型 幅900mm	4	6	24	ランプ交換	LED直管ランプ32形	5,000	1,700	12.0	24
5	3F	会議室	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	1
6	3F	ろう下	—	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □125	5	1	5	ランプ交換	LED電球 E26 全方向 60形	2,700	800	8.0	5
7	3F	ろう下	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	2	1	2	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	2
8	3F	大アリーナ前通路	—	シリカ電球100W	埋込ダウンライト φ300	28	1	28	ランプ交換	LED電球 E26 ボール球 100形	2,700	1,300	14.0	28
9	3F	大アリーナ前通路	—	非常灯	非常灯 中天井用 電源別置	7	1	7	器具交換	非常灯電源別置 中天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	7
10	3F	大アリーナ前通路	—	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ125	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 全方向 60形	2,700	800	8.0	1
11	3F	EPS	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
12	3F	トイレ	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	8
13	3F	トイレ	—	FL20	ミラー灯	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	9
14	3F	トイレ	LED化済みのため対象外	-	-	1	1	1	—	—	—	—	—	—
15	2F	トレーニング室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	32
16	2F	トレーニング室	16台中2台LED化済	K-HICA140TF・H	スクエア照明 埋込型 幅250mm	14	1	14	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	3,000	2,700	20.0	14
17	2F	トレーニング室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	4
18	2F	設備倉庫	※	HF32	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	6
19	2F	設備倉庫	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	10
20	2F	設備倉庫	LED化済みのため対象外	-	-	9	1	9	—	—	—	—	—	—
21	2F	事務室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	20
22	2F	事務室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	2
23	2F	倉庫	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
24	2F	倉庫	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	2
25	2F	更衣室	—	FL20	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	1
26	2F	更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
27	2F	会議室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	14
28	2F	会議室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	2
29	2F	湯沸室	—	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	キッチン灯	5,000	800	9.0	1
30	2F	湯沸室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
31	2F	湯沸室	—	FL20	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	1
32	2F	印刷室(倉庫)	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
33	2F	健庫運動相談室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	20
34	2F	(倉庫)	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	2
35	2F	検査室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
36	2F	検査室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	1
37	2F	受付	LED化済みのため対象外	-	-	3	1	3	—	—	—	—	—	—
38	2F	受付	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
39	2F	受付	LED化済みのため対象外	-	-	3	1	3	—	—	—	—	—	—
40	2F	受付	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	1
41	2F	受付裏倉庫	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	8
42	2F	受付裏倉庫	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	1
43	2F	トイレ	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	12
44	2F	トイレ	※	FL40	蛍光灯40W トラフ型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	3

No.	フロア	場所	備考欄	(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	器具台数またはランプ本数
45	2F	トイレ	—	FL20	蛍光灯20W トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	2
46	2F	トイレ	LED化済みのため対象外	-	-	6	1	6	—	—	—	—	—	—
47	2F	男子更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
48	2F	男子更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 防水	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	5,000	2,000	15.0	4
49	2F	男子更衣室	※	FL40	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
50	2F	男子更衣室	—	FL20	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	1
51	2F	男子更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	1
52	2F	女子更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
53	2F	女子更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 防水	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	5,000	2,000	15.0	4
54	2F	女子更衣室	※	FL40	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
55	2F	女子更衣室	—	FL20	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	1
56	2F	女子更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	1
57	2F	更衣室前	LED化済みのため対象外	-	-	2	1	2	—	—	—	—	—	—
58	2F	EPS	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
59	2F	休けいスペース	—	シリカ電球60W	スポットライト 配ダク用	13	1	13	ランプ交換	L E D電球 E17 調光	5,000	700	8.0	13
60	2F	休けいスペース	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	3	1	3	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	3
61	2F	休けいスペース	—	ダイクロハロゲン	ユニバーサルダウンライト φ90	7	1	7	ランプ交換	ハロゲンランプ E11	3,000	300	3.0	7
62	2F	エントランス	—	MF100W	スクエア照明 埋込型 幅300mm	15	1	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	5,000	4,700	32.0	15
63	2F	エントランス	—	ミニハロゲン	スクエア照明 埋込型 幅150mm	12	1	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100+RP	2,700	700	8.0	12
64	2F	エントランス	—	シリカ電球60W	スクエア照明 埋込型 幅200mm	3	1	3	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	3
65	2F	エントランス	—	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ100	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	2,700	800	8.0	1
66	2F	ろう下	—	シリカ電球100W	スポットライト 配ダク用	7	1	7	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	7
67	2F	ろう下	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	32
68	2F	ろう下	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	10	1	10	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	10
69	2F	ろう下	—	FCL20	スクエア照明 埋込型 幅250mm	4	1	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	5,000	3,000	20.0	4
70	2F	ろう下	—	ミニハロゲン	スクエア照明 埋込型 幅150mm	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100+RP	2,700	700	8.0	8
71	2F	ろう下	—	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □125	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	2,700	800	8.0	2
72	2F	SP制御弁	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
73	2F	風除室	LED化済みのため対象外	-	-	8	1	8	—	—	—	—	—	—
74	2F	風除室	—	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ125	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	2,700	800	8.0	1
75	2F	入口軒下	LED化済みのため対象外	-	-	3	1	3	—	—	—	—	—	—
76	1F	倉庫	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
77	1F	選手控え室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	8
78	1F	選手控え室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	4
79	1F	選手控え室	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
80	1F	放送室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
81	1F	放送室	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	1
82	1F	器具庫A	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	6
83	1F	電気室	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	14
84	1F	電気室	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	12
85	1F	電気室	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	6	1	6	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 直付型	5,000	0	4.0	6
86	1F	電気室	※	FL40	蛍光灯40W 片反射トラフ型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
87	1F	電気室	—	FL20	蛍光灯20W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	1

No.	フロア	場所	備考欄	(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	器具台数またはランプ本数
88	1F	熱源機械室	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
89	1F	熱源機械室	—	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	5,000	4,000	26.0	6
90	1F	熱源機械室	※	FL40	蛍光灯40W 片反射トラフ型	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	5
91	1F	熱源機械室	—	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	5,000	2,000	14.0	3
92	1F	熱源機械室	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
93	1F	設備室前通路	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	5
94	1F	設備室前通路	—	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	12.0	7
95	1F	設備室前通路	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	7	1	7	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 直付型	5,000	0	4.0	7
96	1F	器具庫B	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	10
97	1F	器具庫C	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	10
98	1F	空調機械室	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	10
99	1F	空調機械室	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
100	1F	空調機械室	—	非常灯	非常灯 中天井用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 中天井用 直付型	5,000	0	10.0	1
101	1F	空調機械室	※	FL40	蛍光灯40W 片反射トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
102	1F	受水槽室	※	FL40	蛍光灯40W 片反射トラフ型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
103	1F	受水槽室	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
104	1F	受水槽室	—	非常灯	非常灯 中天井用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 中天井用 直付型	5,000	0	10.0	1
105	1F	受水槽室	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
106	1F	受水槽室	—	非常灯	非常灯 中天井用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 中天井用 直付型	5,000	0	10.0	1
107	1F	多目的トイレ	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	2
108	1F	女子更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
109	1F	女子更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅220mm 防水	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	5,000	2,000	15.0	4
110	1F	女子更衣室	—	FL20	ミラー灯	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	4
111	1F	男子更衣室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
112	1F	男子更衣室	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅220mm 防水	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	5,000	2,000	15.0	4
113	1F	男子更衣室	—	FL20	ミラー灯	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	4
114	1F	トイレ	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	8
115	1F	トイレ	—	FL20	ミラー灯	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	6
116	1F	倉庫 (トイレ前)	—	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	1
117	1F	微量危険物倉庫	—	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	5,000	2,000	12.0	1
118	1F	微量危険物倉庫	—	非常灯	非常灯 中天井用 電源別置	1	1	1	器具交換	非常灯電源別置 中天井用 直付型	5,000	0	10.0	1
119	1F	ミーティングルーム	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	10
120	1F	ミーティングルーム	—	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	5,000	5,000	34.0	1
121	1F	倉庫	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	1
122	1F	空調機械室 (守衛室側)	※ 天井高約4.2m	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	8
123	1F	空調機械室 (守衛室側)	※ 天井高約4.2m	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
124	1F	空調機械室 (守衛室側)	天井高約4.2m	非常灯	非常灯 中天井用 電源別置	2	1	2	器具交換	非常灯電源別置 中天井用 直付型	5,000	0	10.0	2
125	1F	守衛室	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	6
126	1F	守衛室	—	FCL20,30	ペンダントライト	1	1	1	器具交換	ペンダントライト	5,000	4,900	45.0	1
127	1F	倉庫 (守衛室横)	—	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	1
128	1F	倉庫	—	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	1
129	1F	ろう下	※	FL40	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	29	1	29	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	29
130	1F	ろう下	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	15	1	15	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 埋込型 φ100	5,000	0	4.0	15
131	1F	守衛室前軒下	—	シリカ電球100W	埋込ダウンライト φ150 防水	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	2,700	700	7.0	2

No.	フロア	場所	備考欄	(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	器具台数またはランプ本数
132	1F	外へき	—	シリカ電球60W	屋外ブラケット	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 E17 全方向 60形	3,000	700	8.0	1
133	1F	駐車場	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
134	1F	駐車場	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	4
135	1F	駐車場	—	非常灯	非常灯 低天井用 電源別置	2	1	2	器具交換	非常灯電源別置 低天井用 直付型	5,000	0	4.0	2
136	屋外	屋外 軒下	天井高約5.6m	シリカ電球100W	埋込ダウンライト φ150 防水	6	1	6	ランプ交換	L E D E26ビーム球	2,700	1,000	12.0	6
137	屋外	屋外 屋外階段	—	シリカ電球60W	屋外ブラケット	6	1	6	ランプ交換	L E D電球 E17 全方向 60形	3,000	700	8.0	6
138	屋外	屋外 外へき	※	FL40	蛍光灯40W 笠付トラフ型	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	9
139	屋外	屋外 階段下倉庫(2ヶ所)	—	シリカ電球60W	コップ灯	2	1	2	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	3,000	800	8.0	2
140	屋外	屋外 軒下 (競技場側)	天井高約8.4m	FHT42	埋込ダウンライト	7	1	7	器具交換	スクエア□200	5,000	1,400	14.0	7
141	屋外	屋外 軒下	天井高約4.3m	シリカ電球100W	埋込ダウンライト φ125 防水	8	1	8	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	2,700	700	8.0	8
142	屋外	屋外 正面入口	—	MF100W	投光器	4	1	4	器具交換	角型投光器 バラストレス水銀灯500W相当 直付型	5,000	6,500	40.0	4
143	1F	大アリーナ	調光 天井高約19m	HF1000	投光器	72	1	72	器具交換	高天井照明 水銀灯1000W相当 直付型+防球ガード	5,000	57,000	293.0	72
144	1F	大アリーナ客席	調光 天井高約16m	HF400	投光器	20	1	20	器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型	5,000	14,200	74.0	20
145	1F	大アリーナ客席	天井高約16m	非常灯	非常灯 特高天井用 電源別置	5	1	5	器具交換	非常灯電源別置 特高天井用 φ160	5,000	0	10.0	5

別添1 LED照明賃貸借一覧表 「大浜公園」

No.	フロア	場所	備考欄	(参考) 既設照明					本業務にて設置するLED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	器具台数
1	ー	テニスコート	調光	MF1000W	水銀灯1000W 投光器	48	1	48	器具交換	投光器 水銀灯1000W相当 直付型	5,000	41,100	300.0	48

別添 1 LED照明賃貸借一覧表 「大浜公園」

No.	フロア	場所	備考欄	(参考) 既設照明				本業務にて設置するLED照明						
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W)	器具台数またはランプ本数
1	1F	相撲場 観客席	調光 天井高約12m	MF400W	水銀灯400W 投光器	12	1	12	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光タイプ	5,000	19,000	99.0	12
2	1F	相撲場 土俵	調光 天井高約6m	MF250W	水銀灯250W 投光器	8	1	8	器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型 無線調光タイプ	5,000	9,500	50.0	8
3	1F	相撲場 土俵	調光 天井高約6m	MF250W	水銀灯250W 投光器	8	1	8	器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型 無線調光タイプ	5,000	14,200	75.0	8
4	1F	相撲場 観客席	天井高約16m (内1ヶ所土俵上に有)	非常灯30W	非常灯	9	1	9	器具交換	LED非常灯 電源別庫型 特高天井用 直付φ160	5,000	0	2.0	9
5	1F	相撲場 観客席	既存照明不明	—	スポットライト	10	1	10	器具交換	LED D角型投光器	3,000	4,200	30.0	10
6	1F	相撲場横倉庫	—	FL20	蛍光灯20W 片反射型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	2
7	1F	倉庫	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	6
8	1F	屋内練習場	—	FDL32	スクエア照明 埋込型 幅350mm	6	2	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	5,000	3,000	20.0	6
9	1F	屋内練習場	—	FDL32	スクエア照明 直付型 幅470mm	14	2	28	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	5,000	3,000	20.0	14
10	1F	屋内練習場	※	FL40	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,000	11.0	6
11	1F	(シャワー室)	—	シリカ電球40W	コップ灯	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向 60形	3,000	800	8.0	2
12	1F	ドーピング検査室	※	HF32	蛍光灯40W 埋込型 幅220mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	12
13	1F	ドーピング検査室	—	FL20	ミラー灯20W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	1
14	1F	ドーピング検査室	—	HF16	ブラケット 16W	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	5,000	1,000	6.0	3
15	1F	(トイレ)	—	FL20	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	4
16	1F	シャワー室	—	HF32	蛍光灯40W 直付型 幅230mm 防湿	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型	5,000	5,200	32.0	3
17	1F	シャワー室	—	FHT24	埋込ダウンライト φ200	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込φ150 白色枠+RP200-150	5,000	700	8.0	2
18	1F	シャワー室	—	FCL9W	ポーチ灯	6	1	6	器具交換	ブラケット φ190	2,700	300	5.0	6
19	1F	シャワー室	—	FL20	ミラー灯20W	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	5,000	1,000	6.0	1
20	1F	シャワー室	※	HF32	蛍光灯40W 直付下面開放型 幅250mm	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	5,000	2,500	14.0	24