

平成31年3月19日

堺市

東百舌鳥中学校職員室復旧工事の設計図書の訂正について（通知）

東百舌鳥中学校職員室復旧工事の設計図書等（設計図書、参考内訳明細書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市ホームページに訂正後の設計図書を掲載していますので、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 設計図書の訂正

（1）訂正箇所

・A／2、A／9、A／11

（2）訂正内容

・別紙1のとおり

2. 参考内訳明細書の訂正

（1）訂正箇所

・P8の金属の項目、P12の内装の項目、P13のユニット及びその他の項目

（2）訂正内容

・別紙2のとおり

設計図書正誤表

工事名称：東百舌鳥中学校職員室復旧工事

設計図書 No.	設 計 図 書 名 称	訂 正 箇 所	誤	正	備 考
A / 2	特記仕様書 2	木工事・その他		※ベニヤは合板製とする。	追記
A / 9	仮設計図	3F教材室外部足場		枠幅＝900・手摺先行型足場	追記
A / 9	仮設計図	凡例		(3F教材室 枠幅＝900・手摺先行型足場)	追記
A / 1 1	職員室平面詳細図	工事概要 4行目	ラワンベニヤ	シナベニヤ	訂正
A / 1 1	職員室平面詳細図	職員室内部・外部仕上表	ホワイトボード W1,800×H900×3ヶ所	ホワイトボード W1,200×H900×3ヶ所	訂正
A / 1 1	職員室平面詳細図	職員室内部・外部仕上表		掲示板：掲示板クロス張り（下地シナベニヤ （ア）5.5mm）	追記

參考內訊明細書正誤表

工事名称：工事名称：東百舌鳥中学校職員室復旧工事

[illegible]