

「申請に対する処分」基準等公開票（法律又は命令）

許認可等の名称	危険物施設の設置・変更の許可
根拠法令・条項	消防法 第11条 第1項
所 管 課	予 防 部 危険物保安 課
審 査 基 準	<p>①移動タンク貯蔵所の規制について(昭和37年12月4日自消丙予発第131号)</p> <p>②危険物製造所等の設置、変更及び完成検査に関する事務処理手続きについて(昭和39年3月2日自治甲消予発第15号)</p> <p>③配管による灯油の供給設置に関する運用基準について(昭和44年11月26日消防予第269号)</p> <p>④移動タンク貯蔵所の設置許可申請書に添付する図書について(昭和47年2月15日消防予第57号)</p> <p>⑤移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する運用指針について(昭和48年3月12日消防予第45号)</p> <p>⑥屋外タンク貯蔵所の規制に関する運用基準等について(昭和51年1月16日非消防予第4号)</p> <p>⑦危険物の規制に関する政令第9条第20号イの屋外にあるタンクの防油堤に関する運用について(昭和51年8月3日消防危第31号)</p> <p>⑧保温材としてウレタンフォームを使用する屋外タンク貯蔵所の取扱いについて(昭和51年9月3日消防危第51号)</p> <p>⑨既設の屋外貯蔵タンクの設置位置に新たに屋外貯蔵タンクを設置する場合の取扱いについて(昭和51年10月30日消防危第77号)</p> <p>⑩危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について(昭和52年3月30日消防危第56号)</p> <p>⑪屋外タンク貯蔵所に係る防火へい又は水幕設備の設置について(昭和52年4月28日消防危第75号)</p> <p>⑫防油堤の構造等に関する運用基準について(昭和52年11月14日消防危第162号)</p> <p>⑬防油堤の改修等について(昭和53年10月24日消防危第137号)</p> <p>⑭移動タンク貯蔵所に係る事務の処理方法について(昭和54年3月22日消防危第30号)</p> <p>⑮屋外タンク貯蔵所の地震対策について(昭和54年12月25日消防危第169号)</p> <p>⑯「タンク冷却散水設備に関する運用指針」及び「屋外タンク貯蔵所に係る防火へい及び水幕設備の設置に関する運用基準」について(昭和55年7月1日消防危第80号)</p> <p>⑰可撓管継手の設置等に関する運用基準について(昭和56年3月9日消防危第20号)</p> <p>⑱可撓管継手の設置等に関する運用基準の取扱いについて(昭和56年8月14日消防危第107号)</p> <p>⑲可撓管継手に関する技術上の指針の取扱いについて(昭和57年5月28日消防危第59号)</p> <p>⑳杭又はリングを用いた特定屋外タンクの基礎及び地盤に関する運用基準について(昭和57年2月22日消防危第17号)</p> <p>㉑製造所及び一般取扱所における危険物を取り扱うタンクの範囲について(昭和58年3月9日消防危第21号)</p>

- ②製造所等において行われる工事に係る変更許可等の取扱いについて（昭和61年12月26日消防危第121号）
- ③給油取扱所の技術上の基準等に係る運用上の指針について（昭和62年4月28日消防危第38号）
- ④移動タンク貯蔵所の防護柵の取扱いについて（昭和62年4月30日消防危第41号）
- ⑤地下貯蔵タンクの漏れ防止構造について（昭和62年7月28日消防危第75号）
- ⑥給油取扱所に係る危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の運用について（平成元年3月3日消防危第15号）
- ⑦消火設備及び警報設備に係る危険物系の規制に関する規則の一部を改正する省令の運用について（平成元年3月22日消防危第24号）
- ⑧給油取扱所の技術上の基準等に係る運用について（平成元年11月7日消防危第98号）
- ⑨積載式移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する指針（平成2年6月28日消防危第76号）
- ⑩鋼製二重殻タンクに係る規定の運用について（平成3年4月30日消防危第37号）
- ⑪二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年2月5日消防危第11号）
- ⑫内燃機関を原動機とする加圧送水装置の構造及び性能の基準について（平成4年3月25日消防危第26号）
- ⑬積載式移動タンク貯蔵所の取扱に関する運用基準について（平成4年6月18日消防危第54号）
- ⑭強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用について（平成5年9月2日消防危第66号）
- ⑮注油ポンプ設備に係る規定の運用について（平成5年9月2日消防危第66号）
- ⑯固定給油設備及び灯油用固定注油設備の構造について（平成5年9月2日消防危第28号）
- ⑰メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る規定の運用について（平成6年3月25日消防危第28号）
- ⑱給油取扱所に設置される充電設備の技術上の基準等に係る運用上の指針について（平成6年3月29日消防危第29号）
- ⑲危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施工について（平成6年9月1日消防危第73号）
- ⑳特定屋外貯蔵タンク内部の腐食を防止するためのコーティングに関する指針について（平成6年9月1日消防危第74号）

標準処理期間	標準処理期間	①別表のA欄に掲げる製造所等の設置許可申請 21日 ②別表のA欄に掲げる製造所等の変更許可申請 14日 ③別表のB欄に掲げる製造所等の設置許可申請 14日 ④別表のB欄に掲げる製造所等の変更許可申請 10日 ⑤別表のC欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の許可申請 60日
	標準処理期間を設定できない理由	

別表

区分	製造所等の別
A	移送取扱所、危険物の規制に関する政令第20条第1項第1号に規定する著しく消火困難な製造所及び一般取扱所
B	上記以外の危険物製造所等（特定屋外タンク貯蔵所を除く）
C	特定屋外タンク貯蔵所