

「申請に対する処分」 基準等公開票（法律又は命令）

許認可等の名称	流出油等防止堤の代替措置の認定	
根拠法令・条項	石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条	
所 管 課	予防部	危険物保安課
審 査 基 準	<p>当該認定を行う場合は、石油コンビナート等災害防止法第20条第1項の規定に該当する第一種事業所で、防止堤の位置、構造に関する基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして危険物が敷地外に流出することを防止するための有効な措置が講じられたと認められる場合であって、</p> <p>「流出油防止堤の設置に関する運用指針について」（昭和52年10月25日付消防地第211号）の「第5 防止堤の設置が困難な場合の措置」を審査基準とする。</p>	
標準処理期間	標準処理期間	14日
	標準処理期間を設定できない理由	