

令和4年度 第5回堺市学校給食安全衛生運営会議 次第

- 1 令和4年度堺市学校給食安全衛生運営会議のまとめ及び次年度にむけて
- 2 全員喫食制中学校給食のモデル校（大泉中学校）の給食費について
- 3 物価高騰に係る学校給食の現状と対応
- 4 その他

令和4年度堺市学校給食安全衛生運営会議のまとめ及び次年度にむけて

I 本会議の開催日程および内容

- [第1回] 令和4年8月22日（月）堺市役所本館地下1階会議室A
 - 学校給食の概要および実施状況について
 - 「堺市中学校給食改革実施計画」について
 - 全員喫食制中学校給食のモデル校の給食費の設定について
 - 令和4年度の活動について

- [第2回] 令和4年10月14日（金）
日置荘西小学校（ウェット方式ドライ運用）
 - 午前の調理作業等の実地確認

- [第3回] 令和4年12月2日（金）
金岡南小学校（ドライ方式）
 - 午前の調理作業等の実地確認

- [第4回] 令和4年12月23日（金）堺市役所高層館20階第1特別会議室
 - 令和4年度調理場実地確認の意見交換及び質疑応答

- [第5回] 令和5年3月15日（水）堺市役所本館地下1階多目的室
 - 令和4年度のまとめ及び次年度にむけて
 - 全員喫食制中学校給食のモデル校(大泉中学校)の給食費について
 - 物価高騰に係る学校給食の現状と対応
 - その他

II 実地確認結果と改善状況

※ 令和5年3月13日現在の改善状況

◎は改善済み ○は早期に改善予定 △順次改善予定 ▲新築・改築時に検討改善

【早期に改善が不可能な事項は運用面に対応】

日置荘西小学校

	確認事項	対応	備考
1	下処理室の水栓から水漏れが見られた。	◎	修繕済み
2	配膳棚の網戸が一部やぶれている部分があった。	△	
3	ダクト開閉レバーのペンキに一部はがれあり。	○	
4	全体的に暗く、古い蛍光灯がみられた。	△	
5	一部スポンジの劣化が確認できた。	◎	
6	目線よりも高い部分(棚の上、換気扇等)の清掃不足	◎	
7	小分けした洗剤に表示がない(消えている)ものがあった。	◎	
8	使用済みの爪ブラシのブラシ面が消毒液に浸かっている部分があった。	◎	

金岡南小学校

	確認事項	対応	備考
9	手洗い場に設置されている鏡の位置が高い。	◎	
10	床に食材や調味液が落ちていた。すぐに廃棄やふき取り等の処理していないため、靴で踏んで広げてしまっているケースが見られた。	◎	
11	下処理室の蛍光灯内に害虫の侵入あり。	◎	

【令和4年度確認事項と改善状況】

指摘事項	改善済み◎	早期に改善予定○	順次改善予定△	新築・改築時に検討改善▲
件数(11件)	8	1	2	0
割合	72.7%	9.1%	18.2%	0.0%

改善例写真

7

改善前

改善後



2校での確認結果については、全市立小学校・特別支援学校および調理業務委託業者へ通知し、下記のチェックリストを用いて各校調理場において確認し、該当する事項がある場合は学校へ報告し、早急に改善を依頼。

令和4年度堺市学校給食安全衛生運営会議 実地確認事項チェックリスト

	確認事項	結果	対応	備考
記入例	・工具等を調理場に置いていないか	○		
	・換気扇の開口部等に埃が溜まっていないか	×	●/△ 清掃済	
	・壁面のペンキや床等の剥がれがないか	×	●/△学校へ報告	傾斜シンク横
1	水漏れしている箇所がないか。			
2	異物混入の原因となりえるような壁等のペンキのはがれがないか。			
3	目線より高い部分(棚の上、換気口、換気扇等)、窓枠等が汚れていないか。			
4	洗剤に表示がされていないものはないか。また、表示が消えかかっているものはないか。			

Ⅲ 次年度にむけて

【今年度の本会議で出た意見】

- 実地確認を行った2校とも、調理場の新旧はあるが、とてもきれいに使用されていて安心できた。
- 実地確認が調理場のみであったが、調理が終わったあと子どもたちが食べる様子もみてみたい。

【次年度の本会議における意見聴取内容について(案)】

- 調理場の実地確認に加え、調食場以外の給食に係る実地確認
- 学校における食育の取組み状況