

堺市立共同浴場（布袋温泉）でのレジオネラ属菌の検出について

堺市立共同浴場（布袋温泉）において、以下のとおり、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されたため、検出された男性風呂（副浴槽）の使用を中止します。

なお、検出された男性風呂（副浴槽）を除き、通常どおり営業を行います。

現在のところ、健康被害などの報告は受けておりません。

1 検出場所

堺市立共同浴場（布袋温泉、堺市堺区協和町 2 丁 61-10）

指定管理者：株式会社 ハウスビルシステム

2 検出結果

男性風呂（副浴槽） レジオネラ属菌 30CFU/100ml

※男性風呂（主浴槽）、女性風呂（主浴槽、副浴槽）は基準値未満

（堺市公衆浴場法施行細則で定める水質基準：10CFU/100ml 未満）

3 経過

11 月 6 日 生活衛生課による定期水質検査のため、立入・採水

11 月 13 日 10:20 生活衛生課から長寿支援課に水質検査の結果速報

11:15 生活衛生課から指定管理者に水質検査結果の詳細報告及び現地確認

4 今後の対応

（1）指定管理者に対し衛生管理の徹底を指示

（2）指定管理者によるレジオネラ属菌の発生原因等の調査及び配管洗浄、再検査の実施

（3）男性風呂（主浴槽）、女性風呂（主浴槽、副浴槽）は、通常どおり営業

男性風呂（副浴槽）は、消毒作業等を実施し、再検査による安全確認のうえ、再開予定

問 い 合 わ せ 先	担 当 課：健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課 電 話：072-228-8347 ファックス：072-228-8918
	公衆浴場の衛生管理及びレジオネラ属菌について 健康福祉局 保健所 生活衛生課 電話：072-222-9940