

## 堺市立のびやか健康館の和風、洋風ジャグジー風呂での レジオネラ属菌の検出について

堺市立のびやか健康館の和風、洋風ジャグジー風呂において、以下のとおり基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されました。これを受けて、安全が確認できるまで、当該浴槽の使用を停止しています。

現在のところ、健康被害などの報告は受けておりません。

### 1 検出場所

堺市立のびやか健康館内（堺市北区金岡町 2760-1）

指定管理者：株式会社オージースポーツ

### 2 検査結果

レジオネラ属菌

- ・和風ジャグジー風呂 250 CFU/100ml
- ・洋風ジャグジー風呂 60 CFU/100ml

（堺市公衆浴場法施行細則で定める水質基準：10CFU/100ml 未満）

※他の浴場設備（主浴槽、露天風呂）については基準値未満

### 3 経過

11月 4日 環境薬務課による定期水質検査のため、立入・採水

11月 11日 10:00 環境薬務課がのびやか健康館指定管理者に同水質検査の速報結果報告

10:20 指定管理者より環境事業管理課へ同水質検査の速報結果報告

環境事業管理課、指定管理者で協議し以下の対応を実施

- ・対象浴槽を立入禁止とする
- ・清掃、消毒作業を行う

#### 4 今後の対応

- (1) 指定管理者による該当浴槽の再検査 (11/12 予定)
- (2) 指定管理者に対し衛生管理の徹底を指示
- (3) 指定管理者による発生原因等の調査

問 い 合 わ せ 先	担 当 課：環境局 環境事業部 環境事業管理課 電 話：072-228-7478 ファックス：072-229-4454  ※公衆浴場の衛生管理及びレジオネラ属菌について 健康福祉局 健康部保健所 環境薬務課 電話：072-222-9940
----------------------------	--