

堺市立鳳中学校の給水管の破損に伴う臨時休業について

堺市立鳳中学校（校長：久保田 智子 生徒数：908人）において、東棟と中央棟の接続部分の3階天井内で給水管が破損し、漏水により両棟の1～3階の床等が水浸しになっていることが、令和4年1月2日（日）14時頃に判明しました。

本件について、同日より復旧作業や安全確認を行っているため、1月7日（金）は同中学校に通学する1・2年生を臨時休業とします。なお3年生は別棟の教室を使用し、通常授業を行います（1月6日（木）の始業式は学年ごとに体育館や別棟の集会室等にて予定どおり行いました）。事案の概要・学校の対応は以下のとおりです。

1 事案の概要

- (1) 発生場所 堺市立鳳中学校（堺市西区鳳西町1丁159番地1）
東棟及び中央棟の1～3階 約3,600㎡
（一部、水浸しになっていない箇所あり）
- (2) 発生状況等 1月2日（日）14時頃、同校に出勤していた学校職員が東棟と中央棟の1～3階の床等が水浸しになっていることを発見した。発見後、校長・教育委員会への連絡、業者の手配等を行い、1月2日（日）から3日（月）にかけ、職員及び業者による応急処置及び排水作業、乾燥作業等を行った。併せて、職員による調査を行ったところ、両棟の接続部分の3階天井内の給水管が経年劣化による腐食のため破損し、漏水していることが原因であるとわかった。
1月4日（火）以降、業者による給水管破損箇所の修理作業、含水した天井ボードの撤去等を行っている。

2 学校の対応

- ・1月6日（木）の始業式は、水浸しとなった両棟は使用せず、学年ごとに体育館や別棟の集会室等で行った。
- ・1月7日（金）、1・2年生は臨時休業日とし、3年生は安全確認のできた別棟の教室を使用し、通常授業を行う。
- ・1月11日（火）から全学年、通常授業を行う。

問 い 合 わ せ 先	(天井内給水管の破損に関すること) 担 当 課：教育委員会事務局 学校管理部 学校施設課 電 話：072-228-7486 ファックス：072-228-7487
	(学校の臨時休業に関すること) 担 当 課：教育委員会事務局 総務部 総務課 電 話：072-228-7435 ファックス：072-228-7890