

堺市立西老人福祉センターの浴場での レジオネラ属菌の検出について

堺市立西老人福祉センターにおいて、以下のとおり基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されました。これを受けて、安全が確認できるまで、当該施設の入浴サービスの提供を中止しています。

現在のところ、健康被害などの報告は受けておりません。

1 検出場所

堺市立西老人福祉センター（堺市西区鳳東町6丁600 西区役所5階）

指定管理者：社会福祉法人 堺中央共生会

2 検出結果

レジオネラ属菌 10CFU/100ml

（堺市公衆浴場法施行細則で定める水質基準：10CFU/100ml 未満）

3 経過

9月8日 環境業務課による定期水質検査のため、立入・採水

9月15日 12:00 環境業務課から長寿支援課に水質検査の結果速報

速報に基づき、長寿支援課から同センター指定管理者に対し入浴サービスの中止と清掃、消毒作業の実施を指示

13:30 環境業務課から同センター指定管理者に水質検査結果の詳細報告

4 今後の対応

(1) 指定管理者に対し衛生管理の徹底を指示

(2) 指定管理者によるレジオネラ属菌の発生原因等の調査及び配管洗浄、再検査の実施

問 い 合 わ せ 先	担 当 課：健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課 電 話：072-228-8347 ファックス：072-228-8918 ※公衆浴場の衛生管理及びレジオネラ属菌について 健康福祉局 保健所 環境業務課 電話：072-222-9940
----------------------------	---