

コンクリートブロック塀点検表

1項目以上不適合に該当すれば安全対策が必要です。

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
① 高さ	2.2メートル以下		
② 壁の厚さ	高さ2メートルを超える塀で15センチメートル以上		
	高さ2メートル以下の塀で10センチメートル以上		
③ 鉄筋	壁内に直径9ミリ以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている		
④ 控壁 (高さ1.2メートルを超える時)	塀の長さ3.4メートル以下ごとに、直径9ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある		
⑤ 基礎 (高さ1.2メートルを超える時)	丈が35センチメートル以上で根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある		
⑥ 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1ミリメートル以上のひび割れがない		
⑦ ぐらつき	人の力でぐらつかない		
⑧ その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にはない		