

### 組積造(鉄筋のないコンクリートブロック造を含む)塀点検表

1項目以上不適合に該当すれば安全対策が必要です。

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	高さ	1.2メートル以下		
②	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある		
③	鉄筋	—	—	—
④	控壁	塀の長さ4メートル以下ごとに壁面からその部分の2の1.5倍以上突出している、又は2が必要寸法の1.5倍以上ある		
⑤	基礎	根入れ深さが20センチメートル以上ある		
⑥	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1ミリ以上のひび割れがない		
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない		
⑧	その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない		