

# 平成31年度当初予算 予算要求シート

事業区分： その他一般 **マスタープラン**： **3つの挑戦** / 施策番号

局・課名： 建設局・河川水路課

<b>事業名</b>	<b>内川排水機場維持管理</b>	<b>事業費(千円)</b>	平成29年度決算額	平成30年度予算額	平成31年度要求額	
		105,249	112,742	202,590		
<b>【目的】</b>  二級河川内川の河口部にある内川排水機場には、満潮等の水門閉鎖時における雨水を排水するためのポンプ施設が設置されている。当施設において正常なポンプ運転操作ができる状態に維持することを目的とする。  <b>【内容】</b>  ・設備更新整備工事については、内川排水機場は設置から30年以上が経過していることから、長寿命化計画に基づき、機器の整備及び更新を行い、施設の延命化を図る。 ・排水機場の適切な維持管理を行うために必要な施設の点検や運転管理に関する費用などが必要となる。  <b>【設置年度】</b> 昭和60年度 <b>【設備内容】</b> ポンプ:3台 発電機:1台 除塵機:3台 他 <b>【排水能力】</b> 1号ポンプ:120m <sup>3</sup> /min (φ1000mm) 2号ポンプ:390m <sup>3</sup> /min (φ1650mm) 3号ポンプ:390m <sup>3</sup> /min (φ1650mm)  <b>【今年度要求のポイント】</b>  ・設備更新整備工事については、除塵設備整備工事及び監視カメラ等更新工事に伴う工事費を要求する。なお、財源としては、防災安全交付金及び公共施設等適正管理推進事業債を活用する。 ・耐震対策については、河川構造物の耐震性能照査指針(国土交通省)に基づく耐震対策工事に伴う実施設計の委託料を要求する。 ・アスベスト対策については、堺市公共建築物におけるアスベスト含有建材の点検マニュアルに基づく石綿含有調査の結果を受けて、必要な対策工事に係る工事費、実施設計に係る委託料を要求する。	<b>債務負担行為</b>	期間	要求額(千円)			
	H ~ H					
	<b>主な要求内容</b>		(単位:千円)			
	項目	30年度予算	31年度要求額	内容・積算等		
	運転管理外業務	49,000	49,000			
	施設管理保守点検等	7,700	9,800			
	耐震対策	12,000	15,000			
	アスベスト対策	0	51,000			
	排水機場設備更新整備工事等	39,000	70,000			
	光熱水費	2,850	2,850			
その他(燃料費、修繕料等)	2,192	4,940				
合計	112,742	202,590				
<b>スケジュール(経過及び今後展開)</b>						
<b>【経過(～30年度)】</b> ・H25～28年度高圧盤7面更新 ・H26～27年度ポンプ補助継電器盤5面更新 ・H27年度発電機用発動機の整備 ・H28年度ポンプ用低圧配電盤更新 ・H29年度ポンプ用機械設備の整備 ・H30電動機整備工事、計装変換器盤更新工事		<b>【31年度】</b> ・除塵設備整備工事、監視カメラ等更新工事 ・耐震対策実施設計 ・アスベスト対策実施設計及び工事		<b>【今後予定(32年度～)】</b> 中央監視装置の更新工事		
<b>その他 特記事項</b>						
みんなの審査会対象外 関連事業：						

整理番号： 19 - 3 - 0480